


FPA-5000 | FPA-1200 | AVENAR panel 8000 | AVENAR panel 2000 | AVENAR keypad 8000

FPE-8000-SPC | FPE-8000-PPC | FPE-2000-SPC | FPE-2000-PPC |
FPE-8000-FMR



Índice

1	Instruções de segurança	7
1.1	Utilizar o ecrã tátil	7
1.2	Manutenção	7
1.3	Utilização em conformidade com os regulamentos	8
1.4	Aptidões técnicas necessárias	8
2	Para sua informação	9
2.1	Quais são as novidades	9
2.2	Contrato de licença de código aberto	10
2.3	Chamar o menu inicial	10
2.4	Alterar o idioma do ecrã	10
2.5	Garantias e responsabilidades	10
2.6	Direitos de autor	10
3	Breve descrição de todas as funções	12
4	Informação geral	14
4.1	Elementos funcionais	14
4.2	LEDs de estado	15
4.3	Ecrã tátil	17
4.4	Ecrã em repouso	19
4.5	Visualizar informações de assistência	20
5	Princípio básico de funcionamento	21
5.1	Ligar e desligar	21
5.2	Configuração inicial	22
5.3	Iniciar e terminar sessão	23
5.3.1	Iniciar sessão	23
5.3.2	Terminar sessão	23
5.4	Autorização de acesso	24
5.5	Chamar o menu inicial	24
5.6	Menu personalizado	24
5.7	Seleccionar o menu	24
5.8	Regressar à selecção anterior	25
5.9	Trabalhar com listas	25
5.9.1	Percorrer listas	26
5.9.2	Diferentes estados dos campos da lista	26
5.9.3	Atribuir modo	27
5.10	Procurar função/elemento	27
5.10.1	Procurar por nome:	28
5.10.2	Procurar por número	28
5.11	Introduzir números e texto	28
5.11.1	Alterar uma entrada	29
5.11.2	Apagar todos os números	29
5.12	Alterar o idioma do ecrã	29
5.12.1	Introduzir um atalho	30
5.12.2	Alterar o idioma através do menu	30
5.13	Alternar entre barras de estado	30
5.14	Standby	30
5.15	Atribuir endereçamento lógico e físico	30
6	Ligação em rede via Ethernet	32
6.1	IP settings	32

6.2	Diagnósticos	32
7	Teclado Remoto	34
7.1	Operação e visualização	34
7.2	Ligar ao painel remoto	34
8	Alarme	36
8.1	Tipos de alarme	36
8.2	Atrasos de entrada	36
8.3	Modo Dia e Modo Noite	37
8.4	Mensagem de alarme para o painel	38
8.4.1	Sinais ópticos e acústicos	38
8.4.2	Exibir as zonas de detecção em estado de alarme	39
8.4.3	Sequência das mensagens de alarme	39
8.4.4	Informações sobre zonas lógicas em estado de alarme	40
8.4.5	A mensagem mais recente	40
8.4.6	Visualização dos detectores individuais de uma zona lógica	40
8.4.7	Informações sobre detectores individuais	40
8.4.8	Visualizar informações adicionais	41
9	Alarme de incêndio	42
9.1	Evacuação	42
9.2	Sinais ópticos e acústicos	43
9.3	Reconhecer uma mensagem	43
9.4	Silenciar avisador sonoro interno	43
9.5	Ativar e silenciar dispositivos de sinalização	43
9.6	Fazer reset dos sinalizadores e dispositivos de transmissão	43
9.7	Accionar verificação de ocorrência de incêndio	44
9.7.1	Verificação de alarmes	44
9.7.2	Iniciar o tempo para investigar	44
9.7.3	Accionar o alarme manualmente	45
9.8	Reiniciar mensagem de alarme	45
9.9	Inibir detectores	46
10	Mensagem de falha	48
10.1	Chamar indicação de falha	48
10.2	Mensagem de falha no painel	48
10.2.1	Reconhecer uma mensagem	48
10.2.2	Sequência das mensagens de falha	49
10.2.3	Informações sobre grupos de elementos onde foram detectadas falhas	49
10.2.4	A mensagem mais recente	50
10.2.5	Apresentar elementos individuais de um grupo de elementos	50
10.2.6	Informações sobre elementos individuais	50
10.2.7	Visualizar informações adicionais	51
10.2.8	Sinais	51
10.3	Reset da mensagem de falha	51
10.4	Bloquear um elemento	52
11	Inibir	53
11.1	Vista geral do menu	53
11.2	Inibir e repor elementos	53
11.3	Apresentar e repôr grupos de elementos inibidos	53
11.4	Visualizar lista de todos os dispositivos inibidos	54
11.4.1	Através do menu	54

11.4.2	Através da barra de estado	54
11.5	Inibir/Repor avisador sonoro	54
11.6	Inibir/repor a saída para o equipamento de encaminhamento de avisos de falha	55
11.6.1	Inibir a saída para o equipamento de encaminhamento de avisos de falha	55
11.6.2	Repor a saída para o equipamento de encaminhamento de avisos de falha	55
12	Bloquear	57
12.1	Vista geral do menu	57
12.2	Bloquear e desbloquear elementos	57
12.3	Apresentar a lista de todos os elementos bloqueados	57
12.3.1	Através do menu	58
12.3.2	Através da barra de estado	58
13	Diagnósticos	59
13.1	Vista geral do menu	59
13.2	Detalhes do elemento	59
13.3	Módulos	60
13.4	Hardware	60
13.4.1	Ecrã	60
13.4.2	CAN bus	61
13.5	ID do painel	61
13.6	Teste de LEDs nos módulos	61
13.7	Serviços de rede	62
13.7.1	Routing table	62
13.7.2	Consistency check	62
13.7.3	Ethernet ports	62
13.7.4	Send ping command	63
13.7.5	Remote services	63
13.8	Sistemas de alarme por voz	65
14	Manutenção	66
14.1	Vista geral do menu	66
14.2	Alterar idioma	66
14.3	Activar saídas	66
14.4	Activar dispositivo de transmissão	67
14.5	Inibir/Repor avisador sonoro	67
15	Manutenção – Teste ao sistema	68
15.1	Grupos de teste	68
15.1.1	Adicionar ou apagar elementos	68
15.2	Iniciar e terminar o teste ao sistema	70
15.2.1	Iniciar o teste	70
15.2.2	Terminar o teste	70
15.3	Terminar o teste para todos os elementos	71
15.4	Visualizar dispositivos testados ou não testados	71
15.5	Atribuir elementos testados a um grupo de teste	71
16	Manutenção – Histórico de eventos	72
16.1	Seleccionar filtros	72
16.2	Definir filtros	72
16.3	Alterar filtro	73
16.4	Combinar vários filtros	73
16.5	Funções da barra de estado	73
16.6	Imprimir dados	73

17	Modo Dia e Modo Noite	75
17.1	Alternar entre o modo Dia e o modo Noite	75
17.2	Apresentar informações detalhadas	76
17.3	Alterar a hora de reinício para o modo Noite	76
18	Configuração	78
18.1	Vista geral do menu	78
18.2	Endereço de nó físico (PNA/RSN)	78
18.3	Definir grupo	78
18.3.1	Adicionar ou apagar	78
18.3.2	Alterar nome	80
18.4	Sensibilidade do detector	80
18.5	Operador	80
18.5.1	Alterar palavra-passe	81
18.5.2	Alterar palavra-passe universal	81
18.5.3	Definir palavra-passe predefinida	81
18.6	Renomear elementos	82
18.7	Serviços de rede	82
18.7.1	Ethernet	82
18.7.2	Alterar data/hora	82
18.7.3	Remote Services	82
18.8	Informação geral	83
19	Outras funções	84
19.1	Vista geral do menu	84
19.2	Alterar Data / Hora	84
19.3	Palavra-passe principal	84
19.3.1	Introduza a palavra-passe principal sem data de validade	84
19.3.2	Introduza a palavra-passe principal válida durante 24 horas	85
19.4	Remote Services	85
19.5	Alterar palavra-passe	86
19.6	Realizar um teste de evacuação	86
19.7	Contadores de alarmes	87
20	Reset	89
20.1	Vista geral do menu	89
20.2	Reiniciar elementos	89
21	Controlo/Monitorização	91
21.1	Vista geral do menu	91
21.2	Ativar retentor de porta, elemento de controlo ou HVAC	91
21.3	Aceder ao elemento	91
21.4	Função de pesquisa	92
22	Menu de arranque	93
	Índice remissivo	94

1 Instruções de segurança

Antes de utilizar o dispositivo, familiarize-se com este manual. Se não ler e compreender estas explicações, não conseguirá operar corretamente o dispositivo sem falhas.

As instruções de operação não eliminam a necessidade de o pessoal autorizado receber formação necessária.



Informação!

O dispositivo só deve ser operado por pessoal devidamente qualificado. Consulte as *Aptidões técnicas necessárias*, página 8.

Este manual de operação não inclui quaisquer informações gerais ou especiais sobre questões de segurança. As informações sobre estas questões só são fornecidas na medida em que são necessárias à operação do dispositivo.

Certifique-se de que está familiarizado com todos os procedimentos de segurança e regulamentos locais. Tal inclui regras de comportamento em caso de alarme, assim como as primeiras medidas a tomar em caso de deflagração de um incêndio.

O manual de operação constitui um requisito legal do sistema e deve ser dado a conhecer ao novo proprietário em caso de venda do sistema.



Informação!

Não divulgue o código de acesso pessoal (composto pelo ID de utilizador e pela palavra-passe) a terceiros.



Aviso!

O dispositivo deve ser desligado através do botão para ligar/desligar. Não desligue o dispositivo da fonte de alimentação enquanto o sistema estiver a funcionar. Isto pode danificar o dispositivo. Depois de desligar o dispositivo corretamente, reinicie-o corretamente através do botão para ligar/desligar.

1.1 Utilizar o ecrã tátil



Atenção!

Não utilize objetos pontiagudos ou afiados (por exemplo, chaves de parafusos, canetas, etc.) quando estiver a utilizar o ecrã sensível ao toque. O ecrã tátil não pode ser exposto à luz solar direta. A utilização destes tipos de objetos e a exposição à luz solar podem danificar o ecrã tátil.



Atenção!

A recalibração do ecrã tátil do painel deve ser realizada, pelo menos, uma vez por ano. Caso contrário, o funcionamento do painel pode ficar limitado ou tornar-se até mesmo impossível sem recalibração prévia.

1.2 Manutenção

Limpe o ecrã tátil e as superfícies apenas com um pano macio ligeiramente húmido. Não utilize agentes de limpeza e certifique-se de que não são vertidos líquidos para dentro do dispositivo.

1.3 Utilização em conformidade com os regulamentos

O painel de controlo foi concebido para operar o painel de incêndio AVENAR panel 8000/2000. Permite realizar as seguintes tarefas:

- Apresentar e processar vários tipos de mensagens, tais como mensagens de alarme e de falha
- Inibição, bloqueio e reset de elementos
- Monitorização e controlo de equipamento de notificação sonora e saídas
- Executar um teste de passagem
- Apresentar informações de diagnóstico sobre cada um dos elementos LSN
- Configuração de detetores (textos curtos e sensibilidade do detetor)
- Realizar um simulacro
- Guardar, apresentar e imprimir eventos
- Mudar o sistema para o modo Dia ou Noite.



Informação!

O controlo manual das zonas de evacuação e das saídas ligadas ao equipamento de proteção contra incêndio (e-Matrix) são funcionalidades do utilizador sem requisitos regulatórios, uma vez que não são abrangidas pelo âmbito da EN54-2.

1.4 Aptidões técnicas necessárias

Os ecrãs de mensagens de eventos apresentados no painel devem ser processados apenas por pessoal devidamente qualificado.

O teste de passagem ao sistema e a configuração dos detetores apenas devem ser executados por pessoal qualificado devidamente autorizado.

2 Para sua informação

Este guia de instruções contém informações e notas importantes sobre a utilização dos painéis de incêndio AVENAR panel 8000/2000.

Utilize as indicações passo a passo para se familiarizar com as diversas funções:

- A *Informação geral, página 14* fornece uma vista geral sobre os elementos de operação e visualização, bem como do ecrã tátil.
- Em *Princípio básico de funcionamento, página 21*, irá aprender a navegar nos menus individuais e ficará a par das opções de escolha disponíveis.

Cada função é descrita em pormenor num capítulo específico.

Para encontrar um tópico específico, consulte o Índice. Se já tiver experiência na utilização dos menus, pode utilizar a descrição geral de todos os menus disponível na *Breve descrição de todas as funções, página 12*.

2.1 Quais são as novidades

O AVENAR panel 8000/2000 é o painel sucessor do painel de incêndio modular FPA-5000/FPA-1200. O AVENAR panel 8000/2000 combina uma nova e poderosa plataforma de painel de controlo com todas as funcionalidades de segurança estáveis já existentes.

Quando utilizar o AVENAR panel 8000/2000, tenha em conta as inovações importantes indicada a seguir:


Endereço de nó físico (PNA/RSN)

O endereço de nó físico do painel é definido no firmware do painel quando liga o painel pela primeira vez. A caixa de diálogo do endereço de nó físico substitui os interruptores rotativos mecânicos.

Para obter mais detalhes, consulte *Configuração inicial, página 22*.

Botão para ligar/desligar

O painel deve ser ligado e desligado com um botão para ligar/desligar localizado no lado direito do painel. A reinicialização do painel também é realizada através do botão para ligar/desligar.



Para obter mais detalhes, consulte *Ligar e desligar, página 21*.

Calibração do ecrã tátil

A calibração do ecrã tátil é iniciada através do menu de arranque ao qual pode aceder durante o processo de arranque do painel. Para obter os detalhes, consulte *Menu de arranque, página 93*.

Consultar

- *Menu de arranque, página 93*

2.2 Contrato de licença de código aberto

**Informação!**

A Bosch Sicherheitssysteme GmbH utiliza software de código aberto neste produto. A declaração dos componentes e das respetivas licenças pode ser encontrada em <http://www.boschsecurity.com/oss/>.


2.3 Chamar o menu inicial

- ▶ Prima .

Podem utilizar esta tecla para voltar ao menu inicial a partir de qualquer submenu.

2.4 Alterar o idioma do ecrã

O idioma do painel pode ser alterado rapidamente com um atalho:

1. Prima  para abrir o menu inicial.
2. Prima 1 no teclado alfanumérico.
3. Selecione **OK** para confirmar a entrada ou **Cancelar** para cancelar a operação. É apresentada uma lista dos idiomas existentes.
4. Selecione o idioma necessário.
Todos os elementos do ecrã são agora mostrados no idioma selecionado.

**Informação!**

Após o reinício do sistema devido a um corte de energia ou falha de bateria, o idioma predefinido no FSP-5000-RPS é apresentado novamente.

2.5 Garantias e responsabilidades

As queixas em matéria de garantia e responsabilidades por danos pessoais e materiais são excluídas caso ocorram por um ou mais dos seguintes motivos:

- Utilização do painel de incêndio em incumprimento dos regulamentos
- Configuração, instalação, arranque, utilização ou manutenção incorretos
- Incumprimento das diretrizes do manual de operação
- Alterações estruturais subsequentes
- Reparações defeituosas
- Catástrofes, influência de objetos externos e motivos de força maior.

Sem a autorização expressa da Bosch, não é permitido efetuar alterações ou acréscimos, nem reconstruir o painel, incluindo o painel de controlo.

A reconstrução requer uma permissão por escrito. Em caso de alterações estruturais não aprovadas, qualquer exigência de garantia reclamada à Bosch será considerada nula.

2.6 Direitos de autor

A Bosch Sicherheitssysteme GmbH, Robert-Bosch-Ring 5, 85630 Grasbrunn, Germany mantém todos os direitos de autor relativamente a toda a documentação. Sem a permissão expressa, por escrito, da Bosch, nenhuma parte destes documentos pode ser duplicada ou transmitida sob qualquer forma.

A Bosch reserva-se o direito de efetuar alterações a este manual sem qualquer aviso prévio.

3 Breve descrição de todas as funções

Menu principal



Inibir Bloquear	Diagnósticos
Manutenção	Configuração
Mudar para modo Dia	Outras funções
Controlar monitorização	Reset

Inibir/Bloquear

Inibir Bloq.	->	Mostrar dispositivos bloqueados/inibidos	Seleccionar por número		Inibir avisador sonoro	Impressora
		NAC	Dispositivo de transmissão		AVAC	Retentor de porta
		Detector	Zona lógica		Sistema de extinção	Avisador
		Inibir/Bloq. grupo	Mais...	->	Elemento de controlo	Módulo interface

Diagnósticos

Diagnósticos	->	Detalhes do elemento	Módulos
		Hardware	ID do painel
		Teste de LEDs nos módulos	Histórico de eventos
		Serviços de rede	SAV (VAS)

Manutenção

Manutenção	->	Teste aos elementos	Alterar idioma
		Activar saídas	Activar dispositivo de transmissão
		Histórico de eventos	Inibir avisador sonoro

Configuração

Configuração	->	Definir end de nó físico (PNA/RSN)	Definir grupos
		Sensibilidade do detector	Operador
		Renomear elementos	Informação Geral
		Serviços de rede	Sobre o...

Outras funções

Outras funções	->	Alterar data / hora	Palavra-passe master
		Remote Services	Alterar palavra-passe
		Teste de evacuação	Contadores de alarmes

Controlo/Monitorização

Ativar retentor de porta	Ativar AVAC
Ativar elemento de controlo	Função de Procura
Ir para o elemento	


Reset

Reset	->	Tipo de evento	Âmbito
		Zona lógica	Detector
			Este painel

4 Informação geral

Este capítulo contém informações sobre os seguintes elementos do painel de controlo:

- *Elementos funcionais, página 14*
- *LEDs de estado, página 15*
- *Ecrã táctil, página 17*
- *Visualizar informações de assistência, página 20*






- | | | | |
|---|----------------------|----|--|
| 1 | LEDs de estado | 6 | Apresentar uma lista dos painéis ligados em rede e estabelecer uma ligação remota a um painel ligado em rede |
| 2 | Barra de informações | 7 | Apresentar e controlar todas as zonas de alarme |
| 3 | Barra de estado | 8 | Iniciar sessão no painel e aceder ao menu personalizado |
| 4 | Abrir o menu inicial | 9 | Silenciar avisador sonoro interno |
| 5 | Voltar | 10 | Teclas de função, programáveis |
| | | 11 | Apresentar informações de assistência |








4.1 Elementos funcionais

Teclas fixas

Para seleccionar uma função, toque na tecla apropriada.

As seguintes funções podem ser executadas com as teclas fixas na parte inferior do ecrã:

- | | |
|---|--|
|  | Tecla "Início". Aceder ao menu inicial. |
|  | Voltar à seleção anterior. |
|  | Apresentar uma lista dos painéis ligados em rede e estabelecer uma ligação remota a um painel ligado em rede ou a um painel repetidor. |

	Apresentar e controlar todas as zonas de alarme.
	Inicie e termine sessão: introduza o ID de utilizador e a palavra-passe ou aceda ao menu personalizado caso já tenha iniciado sessão.
	Silenciar temporariamente o avisador sonoro interno.
	Tecla "Seta para a esquerda". Mover o cursor um espaço para a esquerda no ecrã de pesquisa.
	Tecla "Seta para a direita". Mover o cursor um espaço para a direita no ecrã de pesquisa.
	Tecla "Seta dupla". Alternar entre barras de estado, caso estejam disponíveis duas ou mais barras. Aceder à barra de estado para percorrer rapidamente as listas.
	"Tecla Enter". Confirmar uma entrada alfanumérica. Confirmar uma entrada que não está confirmada selecionando o campo OK no ecrã tátil.

Teclado alfanumérico

Para a introdução de letras, caracteres especiais e números.

Teclas de função

Existem três teclas de função F1, F2 e F3 que podem ser programadas através do software de programação com funções do painel utilizadas frequentemente. Se uma tecla de função estiver ativa, será marcada com uma barra verde.






Teclado alfanumérico

Para a introdução de letras, caracteres especiais e números.







4.2

LEDs de estado


18 LEDs de estado mostram informações sobre o estado de funcionamento do painel de incêndio.

	Cor*	Significado
	V	Alarme de incêndio
	V	Evacuação em curso
	V	Transmissão de alarme de incêndio ativada
	V	Equipamento de proteção contra incêndio ativado
	A	Modo de manutenção

	A	Modo dia/atraso ativo
	A	Desativado em geral
	A	Falha geral
	A**	Falha do detetor de incêndio/desativado
	A**	Falha de dispositivo de sinalização/desativado
	A**	Falha do dispositivo de transmissão de alarme/desativado
	A**	Saída para falha do equipamento de proteção contra incêndio/desativado
	A	Falha de alimentação
	Ve	Alimentação disponível
	A	Falha de sistema/painel
	Ve	Sistema em funcionamento
	V	LED programável para um alarme autodefinido
	A**	LED programável para uma falha/desativação autodefinida
<p>*A=amarelo, V=vermelho, Ve=verde **a piscar: falha, estável: desativado</p>		

Os LEDs para o estado de dispositivos como detetores , dispositivos de sinalização , dispositivos de transmissão de alarme  e saídas para equipamentos de proteção contra incêndio  acendem sempre em combinação com a falha geral  ou o ícone de desativação geral  consoante o respetivo estado. Além disso, em caso de falha, o LED do respetivo elemento pisca enquanto o LED que indica a falha geral permanece aceso a amarelo.



Exemplo:



- 1 Indicação de falha para um dispositivo
- 2 Dispositivo desativado
- 3 Dispositivo desativado e em estado de falha



Informação!

Como nem o painel nem a fonte de alimentação podem ter o estado "desativado", a falha do sistema  e o ícone de falha de alimentação  permanecem acesos a amarelo no estado "falha".


4.3

Ecrã tátil



Atenção!

Não utilize objetos pontiagudos ou afiados (por exemplo, chaves de parafusos, canetas, etc.) quando estiver a utilizar o ecrã sensível ao toque. O ecrã tátil não pode ser exposto à luz solar direta. A utilização destes tipos de objetos e a exposição à luz solar podem danificar o ecrã tátil.



1	Barra de informações	4	Teclas de operação fixas
2	Campo de menus	5	Teclado alfanumérico
3	Barra de estado	6	Teclas de função, programáveis

Barra de informações

A barra de informações apresenta informações gerais como texto ou ícones.

Ícone	Significado
	Nenhuma ligação estabelecida. Apenas apresentado no painel.
	Nenhuma ligação estabelecida. Apenas apresentado no teclado.
	Ligação remota estabelecida. O operador dispõe de utilização limitada do painel remoto: sem controlo, apenas monitorização.
	Ligação remota estabelecida. O operador dispõe de controlo total do painel remoto.
	Ligação remota estabelecida. Um operador remoto dispõe de controlo total do painel. O painel está bloqueado para acesso local.
	Detetada falha de ligação à terra.
	Operador com sessão iniciada.

Texto	Significado
Painel 4-1	Endereço de nó lógico
Sessão Iniciada Nível 3	Nível de acesso do operador com sessão iniciada. Níveis possíveis: 2, 3 ou 4 Apenas apresentados no menu principal.
Inibir bloqueio/Bloquear/ Detetor	Caminho de menu do menu selecionado Por razões de espaço, nem sempre é possível apresentar o caminho completo.

Campo de menus

Para selecionar um menu principal, toque no campo do menu correspondente no ecrã tátil. Na *Breve descrição de todas as funções, página 12*, pode encontrar uma descrição geral de todos os menus principais com os respetivos submenus.

Barra de estado

	0 Incêndio	0 Controlo	8 Falha	0 Inibido	Estad o
---	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	-------------------

Esta barra de estado encontra-se disponível em cada um dos menus. Pode ainda encontrar outras barras de estado em alguns menus; consulte igualmente *Alternar entre barras de estado, página 30*.

O número inicial especifica o número de elementos que se encontram no respetivo estado:

Incêndio Número de grupos que acionaram um alarme de incêndio

Controlo Elementos que se encontram ativados

Falha Elementos onde foram detetadas falhas

Inibido Elementos desativados

Além disso, é possível apresentar informação genérica sobre o tipo e a natureza de todos os tipos de mensagem recebidos no painel:

Estado Apresentação de uma lista dos vários tipos de mensagem e estado, bem como o número de elementos que se encontram no respetivo estado

Para apresentar os elementos individuais, toque no campo relevante com o dedo.

Os campos de estado **Controlo** e **Falha** são identificados pelas letras "B" e/ou "C":

- "B" significa que os controladores do equipamento de proteção contra incêndio do tipo B (G-B) são afetados (por exemplo, elementos de controlo sem reconhecimento).
- "C" significa que os controladores de equipamento de proteção contra incêndio do tipo C (G-C) são afetados (por exemplo, sistemas de extinção).

4.4

Ecrã em repouso




A luz de fundo do ecrã tátil é desligada quando este permanece inativo durante 5 minutos.



Informação!

Em caso de alarme ativo ou mensagem de falha, a luz de fundo é desligada após 60 minutos. O ecrã volta a apresentar esta mensagem a partir de qualquer outro elemento do menu após 30 segundos.

Se o ecrã ficar preto, toque levemente no mesmo para apresentar o ecrã em repouso. No ecrã em repouso, são apresentadas as seguintes informações:

- Data
- Hora
-  Modo noite
- ou
-  Modo dia
- ou
-  Combinação noite/dia


Dependendo da configuração, podem ser apresentadas informações adicionais.

Num sistema de deteção de incêndio ligado em rede, podem ser apresentados mais ícones no ecrã em repouso consoante a definição de rede.

4.5

Visualizar informações de assistência

Para apresentar o endereço da empresa que fornece o suporte, prima o logótipo da empresa no canto superior direito do ecrã do painel.



Informação!


As informações relativas ao suporte só são apresentadas caso já tenham sido introduzidas no FSP-5000-RPS.

5 Princípio básico de funcionamento

5.1 Ligar e desligar

Botão para ligar/desligar

O painel de incêndio deve ser ligado e desligado com um botão para ligar/desligar localizado no lado direito do painel. A reinicialização do painel também é realizada através do botão para ligar/desligar.



Aviso!



Não desligue o painel da corrente elétrica para o reiniciar! Use sempre o botão para ligar/desligar. Ao desligar o painel em funcionamento da corrente elétrica pode danificar gravemente o hardware e o software.

As funções do botão para ligar/desligar são:

- Premir uma vez brevemente: iniciar o painel
- Premir uma vez com o painel em funcionamento: desligar o painel



Informação!

É reproduzido um som de confirmação quando a sequência de encerramento é iniciada. O encerramento é concluído quando os LEDs de estado de "falha geral"  e "falha do sistema/painel"  se acendem. Aguarde até que o encerramento fique concluído para depois desligar a alimentação.



Informação!

Depois de encerrar o painel, desligue a fonte de alimentação. Se um painel tiver sido encerrado, mas não desligado, um tom de aviso soará como um lembrete decorridos 10 segundos.

- Premir durante 8 segundos: parar e reiniciar o painel (por exemplo, no caso de uma falha de software).



Aviso!

Deve utilizar esta forma de parar o painel, se o sistema deixar de responder ou for necessário fazê-lo caso o painel tenha ativado o estado de segurança.

Estado de segurança

**Informação!**

Para evitar que o painel ative o estado de segurança, não reinicie o painel duas vezes num período de 100 segundos.

Se o painel for reiniciado duas vezes num período de 100 segundos (devido a um erro do sistema ou intencionalmente, por exemplo, durante a configuração inicial), ativa o estado de segurança que pode ser terminado apenas através de um reinício manual. Um tom de aviso soa e uma mensagem é apresentada no ecrã. Neste caso, siga as instruções apresentadas no ecrã.

5.2

Configuração inicial

Quando iniciar o painel pela primeira vez, deve executar os seguintes passos:

Calibrar o ecrã tátil

Quando iniciar o painel pela primeira vez, deve antes de tudo calibrar o ecrã tátil:

1. Ligue o painel ao ligar a alimentação ou premindo o botão para ligar/desligar. O procedimento de calibração do ecrã tátil será iniciado automaticamente, se for necessário.
2. Realize a calibração seguindo as instruções apresentadas no ecrã.
O processo de arranque continuará automaticamente após a conclusão da calibração.

Definir a hora e a data

Toque no campo pretendido e introduza o valor correto. Para obter mais detalhes, consulte *Alterar Data / Hora, página 84*

Definir o endereço de nó físico (PNA/RSN)

Tem de definir o endereço de nó físico (PNA/RSN) quando ligar o painel pela primeira vez.

**Informação!**

Não existem interruptores rotativos mecânicos.

O endereço de nó físico tem de ser idêntico ao número configurado no software de programação. Tem de reiniciar o painel sempre que alterar o endereço de nó físico. Para alterar o endereço de nó físico, introduza um número entre 1 e 64. Escolha **OK e reiniciar** para aplicar a alteração.

Utilizar definições de Ethernet

Selecione **Utilizar definições de Ethernet** caso o painel seja utilizado numa rede Ethernet.

**Atenção!**

Se seleccionar **Utilizar definições de Ethernet**, é obrigatório definir o endereço IP do painel através de **Configurar Ethernet**.

Utilizar RSTP

Selecione **Utilizar RSTP** para ativar a redundância de Ethernet. Para obter mais detalhes, consulte Ethernet redundancy.

Configurar Ethernet

Selecione **Configurar Ethernet** para usar o endereço IP padrão do painel.

Reiniciar

Depois de especificar todas as definições necessárias, reinicie o painel premindo **Reiniciar**.

5.3 Iniciar e terminar sessão

Para ter acesso aos níveis de acesso 2 a 4, é necessário iniciar sessão. O pré-requisito é a autorização de acesso.

Informação!



Para iniciar sessão, necessita de um ID de utilizador e de uma palavra-passe. Dependendo da autorização de acesso do utilizador, poderá utilizar apenas funções específicas.

Nos casos que se seguem, ser-lhe-á pedido que introduza uma palavra-passe:

Não iniciou sessão e pretende selecionar uma função para a qual é necessária uma palavra-passe.

Já iniciou sessão, mas é necessário um tipo de autorização de acesso superior para a função que selecionou.

5.3.1

Iniciar sessão

Para iniciar sessão no painel de controlo:

Prima a tecla de início de sessão



É apresentada a janela de início de sessão:

1. Introduza o seu ID de utilizador no primeiro campo.
Consulte *Introduzir números e texto, página 28* para obter informações sobre como introduzir números.
2. Introduza a palavra-passe no segundo campo.



Informação!

A palavra-passe predefinida é: 000000. Por razões de segurança, altere-a; consulte *Alterar palavra-passe, página 86*.

3. Selecione **OK** para confirmar as entradas ou **Cancelar** para cancelar a operação.
Consulte *Alterar palavra-passe, página 86* para obter informações sobre como configurar a sua própria palavra-passe.

É apresentado o ecrã de repouso.

Enquanto um operador tiver sessão iniciada, o ícone da tecla será apresentado na barra de informações.

O ID do utilizador que iniciou sessão também é apresentado na página inicial da barra de informações.




Informação!

No software de programação FSP-5000-RPS, pode especificar um limite de tempo após o qual será terminada a sessão iniciada de um operador no painel de controlo.

5.3.2

Terminar sessão

1. Para terminar sessão no painel de controlo, prima  :
é apresentada uma janela de entrada **Terminar sessão?**
2. Selecione **Sim** para confirmar o pedido ou **Não** para cancelar a operação.

5.4 Autorização de acesso




Informação!

Dependendo do seu tipo de autorização de acesso, poderá utilizar apenas funções específicas do painel de controlo.

Se seleccionar uma função para a qual é necessário um tipo de autorização de acesso específico e não houver um utilizador que tenha a autorização apropriada com sessão iniciada, ser-lhe-á pedido para introduzir o seu ID de utilizador e palavra-passe.

As autorizações de acesso são atribuídas aos níveis de acesso de dois a quatro. Só algumas funções é que podem ser utilizadas no nível de acesso um, ao passo que no nível quatro é possível utilizar todas as funções.

Para verificar a autorização de acesso da pessoa com sessão iniciada, prima  após o início de sessão:

É apresentado o tipo de autorização de acesso relevante.

5.5 Chamar o menu inicial

Prima a tecla "início" para voltar ao menu inicial a partir de qualquer submenu.



Informação!

O ecrã muda para o ecrã em repouso entre cada elemento de menu se não for efetuada nenhuma entrada após 5 minutos e, em caso de alarme ou mensagem de falha, após 60 minutos; consulte também *Ecrã em repouso, página 19*.

Se o ecrã ficar preto, toque levemente no mesmo para apresentar o ecrã em repouso.

5.6 Menu personalizado

O software de programação FSP-5000-RPS permite configurar o menu inicial personalizado que apresenta diretamente um máximo de oito funções mais utilizadas quando inicia sessão no painel.

Para obter o menu personalizado, inicie sessão no painel: prima a tecla de início de sessão e introduza o seu ID de utilizador e a palavra-passe.



Para sair do menu personalizado e voltar ao menu principal comum, prima a tecla "início".



Para aceder ao menu personalizado a partir de qualquer outro ecrã, prima a tecla de início de sessão.



5.7 Seleccionar o menu

Para seleccionar um menu no menu principal, toque no campo pretendido com o dedo:

São apresentados os submenus.


Para seleccionar um submenu, toque levemente no campo pretendido.

5.8 Regressar à selecção anterior

Para regressar à selecção anterior, pressione a tecla "Retroceder":



5.9 Trabalhar com listas



1	Lista	4	Deslocar para cima/deslocar para baixo
2	Campo de lista	5	Campos de função
3	Máscara de pesquisa		

Em muitos menus, os elementos são apresentados em listas. Os elementos são ordenados pela descrição/nome ou pelo endereço. Podem ser disponibilizadas três critérios de ordenação diferentes:

- **Por descrição:** a organização é feita com base na descrição, por ordem alfabética; a alocação de endereços também é fornecida.
- **Por número:** a organização é feita por ordem ascendente, por número (endereço físico ou lógico); a descrição também é fornecida.
- **Por número (nome não visível):** a organização é feita com base no número (endereço lógico ou físico), por ordem ascendente; os números são apresentados em blocos de números e a descrição não é fornecida. Esta lista só é facultada quando os detectores e as zonas lógicas estão a ser seleccionados.

Exemplo:

Para visualizar uma lista de todos os detectores existentes, organizados por descrição, no submenu **Inibir**, seleccione a seguinte opção no menu inicial:

1. **Inibir Bloquear**
2. **Inibir**

3. **Detector**

São disponibilizados três critérios de organização para o processo de selecção:

- **Por descrição**
- **Por número**
- **Por número (nome não visível)**

► Seleccione **Por descrição**.

É apresentada uma lista de todos os detectores, ordenados por ordem alfabética.

5.9.1

Percorrer listas

No ecrã, só é possível visualizar um número limitado de campos da lista.

Selecione a tecla de seta para cima para percorrer a lista para cima:



Selecione a tecla de seta para baixo para percorrer a lista para baixo:



A seta só será apresentada se for possível avançar/retroceder na lista.

Percorrer rapidamente:



Para percorrer rapidamente uma lista, prima a tecla da "seta dupla" do teclado ou da barra de estado do ecrã.

É apresentada uma barra de deslocamento na barra de estado:



Toque brevemente na linha horizontal para aceder a um determinado ponto.

Para ir para o início de uma lista, toque em:



Para ir para o fim de uma lista, toque em:





5.9.2

Diferentes estados dos campos da lista



É possível atribuir diversos estados a um elemento ou grupo de elementos, representados por um campo da lista. A tabela que se segue fornece informações sobre os estados possíveis:

Campo da lista	Estado do campo da lista	Significado
	normal	Elemento em estado normal
	assinalado	Elemento seleccionado
	Modo atribuído	Foi atribuído o modo inibido ao elemento; <i>ver Atribuir modo, página 27.</i>

Campo da lista	Estado do campo da lista	Significado
	Modo atribuído e assinalado	Já foi atribuído um modo específico ao elemento seleccionado. É seleccionado para ser reiniciado no modo original; por exemplo, um elemento inibido é activado.
	No modo Reset	O processo de reiniciar do elemento ainda não foi concluído.

Menu "Inibir"

No menu **Inibir**, os campos da lista podem conter informações adicionais; consulte a tabela seguinte:

Campo da lista	No menu Inibir
	O elemento inibido encontra-se em modo de alarme. Se for repostado, acciona um alarme de incêndio. Para visualizar mais informações, pressione o campo do lado direito.
	Apresentação de um grupo de inibição composto por vários elementos. Para visualizar uma lista de todos os elementos do grupo de inibição, pressione o campo do lado direito.

5.9.3

Atribuir modo

É possível atribuir um modo, como Inibido, Teste, etc. aos elementos seleccionados. Para atribuir um modo aos elementos seleccionados, escolha o campo de função correspondente.

No exemplo que se segue, o modo inibido é atribuído a um detector no menu **Inibir Bloquear**:

1. Selecciona os campos da lista pretendidos.
Os campos da lista são assinalados.
2. Selecciona o campo de função **Inibir**.
Os detectores são inibidos. Os campos da lista são realçados com uma cor escura.

O ícone da ampulheta indica uma entrada que ainda está a ser processada pelo sistema.



Informação!

No submenu **Inibir**, os campos de função têm uma opção de selecção adicional; ver Apresentar e repôr grupos de elementos inibidos.

5.10

Procurar função/elemento

Nas listas, é possível procurar um elemento específico e visualizá-lo através da janela de pesquisa. São fornecidos os seguintes critérios de procura:

- **Por descrição:** O elemento é procurado na lista pela sua descrição.
- **Por número:** O elemento é procurado na lista por número. Em alguns menus, é disponibilizada a função de procura **Por número (nome não visível)**.

No menu principal **Procurar função / elemento**, é possível procurar todos os elementos ligados ao sistema e todas as funções disponibilizadas no painel de controlo, bem como as descrições dos dispositivos, independentemente do menu de que fazem parte; ver Pesquisar Elementos/Funções.

5.10.1

Procurar por nome:

Para procurar na lista **Por descrição** por um elemento específico, introduza o nome do elemento no ecrã de pesquisa.

Introduzir números e texto explica como introduzir texto.

Escreva a letra inicial bem como, se necessário, outras letras.

O nome é automaticamente preenchido assim que tiver sido reconhecido. O campo de lista referente ao elemento que procura é apresentado no início da lista.



Informação!

Quanto mais corretamente for introduzida a descrição de um elemento no software de programação FSP-5000-RPS, mais fácil será procurar por nome.

5.10.2

Procurar por número

Para procurar um elemento específico na lista **Por número** e **Por número (nome não visível)**:

1. Introduza o primeiro dígito; por exemplo 1.
2. Prima a tecla "Enter" para confirmar a entrada.
Se a entrada de outro número for possível, uma segunda janela de pesquisa será apresentada.



Informação!

Se não for fornecido outro campo, significa que não existe qualquer elemento com o endereçamento procurado.

3. Introduza o dígito seguinte e confirme com a tecla "Enter".
4. Se for necessário, introduza mais dígitos até que o número seja mostrado na íntegra. Tem de confirmar cada entrada com a tecla "Enter".

O campo de lista referente ao elemento que procura é apresentado no início da lista.

5.11

Introduzir números e texto

Tecla	Caráter
	.,-_0
	← 1
	ABCabc2
	DEFdef3
	GHIghi4

Tecla	Caráter
	JKLjkI5
	MNOmno6
	PQRSpqrs7
	TUVtuv8
	WXYZwxyz9
	*
	#

As letras e os números podem ser introduzidos através de cada uma das teclas ilustradas. Prima a tecla correspondente no teclado até a letra ou o número pretendido ser apresentado.



Informação!

Só pode introduzir números no ecrã de pesquisa para as listas **Por número** e **Por número (nome não visível)**. No ecrã de pesquisa da lista **Por descrição** podem ser introduzidos números e letras.

Introdução rápida:

Para introduzir texto rapidamente, pressione a tecla "Enter" após cada letra. Este procedimento transporta o cursor para o carácter livre seguinte onde pode introduzir a letra seguinte.

5.11.1

Alterar uma entrada

1. Para alterar um número, pressione as teclas "seta para o lado esquerdo" ou "seta para o lado direito" até que o cursor marque o número que pretende substituir no ecrã de pesquisa.
2. Para substituir o número marcado, pressione a tecla com o número pretendido até que este seja apresentado no ecrã de pesquisa.

5.11.2

Apagar todos os números

1. Para apagar todos os números do ecrã de pesquisa, pressione a tecla "seta para o lado esquerdo" até que o cursor marque o primeiro número.
2. Introduza um número novo utilizando o teclado numérico. São apagados todos os números até ao dígito introduzido.
3. Se assim o entender, continue a introduzir números.

5.12

Alterar o idioma do ecrã

Existem duas maneiras de selecionar outro idioma do ecrã:


- Ao introduzir um atalho

- Através de uma seleção de menu

5.12.1

Introduzir um atalho

O idioma do painel pode ser alterado rapidamente com um atalho:

1. Prima  para abrir o menu inicial.
2. Prima 1 no teclado alfanumérico.
3. Selecione **OK** para confirmar a entrada ou **Cancelar** para cancelar a operação.
É apresentada uma lista dos idiomas existentes.
4. Selecione o idioma necessário.
Todos os elementos do ecrã são agora mostrados no idioma selecionado.



Informação!

Após o reinício do sistema devido a um corte de energia ou falha de bateria, o idioma predefinido no FSP-5000-RPS é apresentado novamente.


5.12.2

Alterar o idioma através do menu

1. No menu inicial, selecione **Manutenção**.
2. **Alterar idioma**
É apresentada uma lista dos idiomas disponíveis para seleção.
3. Selecione o idioma pretendido.
Todos os elementos do ecrã são agora mostrados no idioma selecionado.

5.13

Alternar entre barras de estado

A barra de estado disponibiliza mais funções, bem como opções de visualização e seleção. Se o símbolo de "seta dupla" for apresentado na barra de estado, é possível mudar para a barra de estado do menu inicial. Para tal, prima a tecla de "seta dupla"  no teclado.

5.14

Standby

A luz de fundo do ecrã tátil é desligada quando este permanece inativo durante 5 minutos.



Informação!

Em caso de alarme ativo ou mensagem de falha, a luz de fundo é desligada após 60 minutos. O ecrã volta a apresentar esta mensagem a partir de qualquer outro elemento do menu após 30 segundos.

Se o ecrã ficar preto, toque levemente no mesmo para apresentar o ecrã em repouso.

5.15

Atribuir endereçamento lógico e físico

Quando se procede à atribuição de endereços a elementos, é feita a distinção entre endereçamento lógico e físico:

Físico			
Elementos	Módulos	Loop	Elemento
Números	5	1	4
Lógico			
Elementos		Zona	Elemento
Números		3	4

Exemplos:

Dispositivo com o endereço físico: 5.1 - 4

Elemento com endereço lógico: 3 - 4

6 Ligação em rede via Ethernet

6.1 IP settings

Para modificar os valores das definições de Ethernet ou para configurá-los pela primeira vez, selecione no menu inicial:

1. **Configuração**
2. **Serviços de rede**
3. **Ethernet**. É apresentado o ecrã **Configurar Ethernet**.
4. Ative a caixa de verificação **Utilizar definições de Ethernet**.
5. Selecione **Definições de IP**. São indicados os valores de endereço IP, ecrã de rede, gateway predefinido, endereço multicast e número de porta. Quando o painel de controlo é utilizado pela primeira vez, todos os valores estão definidos como "0".
6. Selecione **Predefinições** para substituir estes valores pelas predefinições guardadas no painel de controlo (recomendado!). Neste caso, o endereço IP corresponde ao endereço IP predefinido guardado, cujo último número corresponde ao endereço de nó físico (PNA/RSN) configurado durante a instalação no painel de controlo.
7. Se for necessário efetuar alterações aos valores predefinidos da configuração planeada: toque no campo que contém um valor a ser alterado. Utilize as teclas de seta no painel de comando para selecionar os números pretendidos e modificar os valores utilizando as teclas numéricas no teclado alfanumérico.

Ou:

toque no campo **Alterar**. Toque no campo que contém o bloco de números a alterar. Utilize as teclas de seta no painel de comando para selecionar os números pretendidos e modificar os valores utilizando as teclas numéricas no teclado alfanumérico.

Toque em **OK** para aplicar as alterações ou em **Cancelar** para rejeitar as alterações. Volta ao ecrã inicial **Configuração do IP**.

8. Selecione **OK** para aplicar as alterações às definições de IP ou **Cancelar** para rejeitar as alterações. Volta ao ecrã **Configurar Ethernet**.
9. Selecione **OK** para confirmar a aplicação das definições Ethernet (**Utilizar definições de Ethernet**) ou **Cancelar** para sair do ecrã sem ativar as definições Ethernet.



Informação!

As alterações às definições Ethernet têm efeito depois de reiniciar o painel.

6.2 Diagnósticos

As informações de diagnóstico e os materiais de ajuda para identificar problemas numa rede podem ser encontrados no item de menu **Diagnósticos - Serviços de rede**. É fornecida informação sobre os seguintes tópicos:

- **Tabela de Routing**
Informações sobre a acessibilidade de todos os nós no sistema em rede através da respetiva interface.
- **Portas Ethernet**
Informações sobre os diferentes parâmetros e o estado das duas interfaces Ethernet disponíveis no painel de controlo.
- **Enviar comando Ping**
Envio de um comando ping para um endereço IP específico de modo a verificar a disponibilidade de outros nós na rede.
- **Verificação de consistência**

A verificação realizada determina se a configuração Ethernet do FSP-5000-RPS corresponde à configuração inserida no painel de controlo. Se houver discrepâncias, é apresentada uma mensagem de falha.

- **Redundância Ethernet**

Informações sobre redundância. São apresentados os parâmetros de RSTP do painel RSTP e os parâmetros da ponte raiz.

- **Remote Services**

Informações sobre as funcionalidades e o estado dos Remote Services.

Pode encontrar mais informações em *Serviços de rede*, página 62.

7 Teclado Remoto


7.1 Operação e visualização

Por predefinição, um painel repetidor é programado para que as mensagens sejam apresentadas, mesmo que nenhum operador tenha sessão iniciada. Neste caso, é possível a operação de todas as funções com o nível de permissão =1.



Informação!

No software de programação FSP-5000-RPS, pode indicar que apenas o ecrã em repouso deve ser apresentado quando nenhum operador tiver iniciado sessão. Neste caso, nenhum LED é ativado e nenhuma mensagem é apresentada. Para ativar os LEDs e apresentar mensagens, um operador com autorização de acesso >1 tem de iniciar sessão.

Se o painel repetidor não estiver ligado a um painel, o símbolo seguinte é apresentado no ecrã em repouso e na barra de estado: 




Informação!

É possível especificar um limite de tempo no software de programação FSP-5000-RPS para que a sessão de um operador no painel de controlo seja terminada.



7.2 Ligar ao painel remoto

O painel repetidor permite estabelecer uma ligação a um painel remoto.

1. Prima .

O ecrã mostra uma lista de nós de rede disponíveis.
 2. Selecione um nó e prima **OK**.
 3. Volte a premir **OK**.
- ✓ A ligação ao painel remoto é estabelecida.

Dependendo do tipo de ligação, é apresentado um símbolo no ecrã em repouso e na barra de estado:

- : o operador detém o controlo total do painel remoto
- : o operador detém a utilização restrita do painel remoto: sem controlo, apenas monitorização.




Informação!

Quando outro operador já tem sessão iniciada no painel remoto, é estabelecida uma ligação com utilização restrita. O operador local tem de terminar sessão para que seja possível estabelecer uma ligação com controlo total.



Informação!

Quando é estabelecida uma ligação ao painel remoto com controlo total, o acesso local ao painel remoto é bloqueado. O ecrã em repouso e a barra de estado do painel remoto indicam


o bloqueio do acesso através deste símbolo: 



Informação!

Também é possível estabelecer uma ligação ao painel remoto através de outro painel.

Fechar a ligação ao painel remoto

1. Prima .
 2. Para confirmar, prima **Sim**.
- ✓ A ligação ao painel remoto é fechada.

8 Alarme



Informação!

Pode encontrar informações acerca da gestão de um alarme de incêndio em *Alarme de incêndio*, página 42.

Este capítulo contém informações sobre os seguintes tópicos:

- *Tipos de alarme*, página 36
- *Atrasos de entrada*, página 36
- *Modo Dia e Modo Noite*, página 37
- *Mensagem de alarme para o painel*, página 38

Consulte o capítulo Alarme de incêndio para obter informações sobre os seguintes tópicos:

- *Reconhecer uma mensagem*, página 43
- *Silenciar avisador sonoro interno*, página 43
- *Ativar e silenciar dispositivos de sinalização*, página 43
- *Fazer reset dos sinalizadores e dispositivos de transmissão*, página 43
- *Accionar verificação de ocorrência de incêndio*, página 44
- *Reiniciar mensagem de alarme*, página 45
- *Inibir detectores*, página 46



Informação!

Dependendo da programação, a forma como os ecrãs de alarme são apresentados e utilizados neste manual poderá diferir quando comparada com o manual do sistema.

8.1 Tipos de alarme

No painel de controlo, é efetuada uma distinção entre os seguintes tipos de alarme:

- **Incêndio**
- **Calor**
- **Fumo**
- **Água**
- **Supervisão**

Dependendo da configuração, são ativados dispositivos de transmissão externos (por exemplo, serviço de incêndio), aplicações de notificação (por exemplo, sirenes e/ou avisadores óticos (stobes)) e sistemas de proteção contra incêndios (por exemplo, sistema de aspersores (sprinklers), portas corta-fogo).



Informação!

Se for definido um atraso de alarme para o detetor que aciona o alarme, o sinal de alarme não será encaminhado imediatamente, possibilitando a confirmação da mensagem; consulte *Atrasos de entrada*.

8.2 Atrasos de entrada

Para evitar falsos alarmes, é possível atrasar a transmissão do primeiro sinal de alarme. O dispositivo de transmissão que alerta o serviço de incêndio não é ativado de imediato neste caso. Durante o atraso, a mensagem pode ser verificada para garantir que está correta. O software de programação FSP-5000-RPS pode ser utilizado para programar diversas estratégias destinadas a evitar falsos alarmes. Estas estratégias são utilizadas sobretudo nos detetores de incêndio, mas também podem ser aplicadas a qualquer outro detetor, dependendo da respetiva configuração.

Segue-se a explicação dos atrasos de alarme passíveis de serem apresentados no ecrã do painel de controlo.

Verificação de alarmes

Uma vez reconhecida a mensagem de alarme no painel de controlo, é dado início a um período de tempo para efetuar a verificação. Durante este tempo, a mensagem referente ao local onde se encontra o detetor que acionou o alarme deve ser verificada para garantir que está correta. A duração do tempo de verificação pode ser configurada livremente para cada um dos detetores. Consulte também Alarme de incêndio e Accionar verificação de ocorrência de incêndio.

Se, durante o teste, se confirmar que o alarme é genuíno, o alarme poderá ser acionado manualmente ou através da ativação de um botão de alarme manual. O dispositivo de transmissão que alerta o serviço de incêndio é ativado.

Dependendo da configuração, é apresentado um pré-alarme para os seguintes atrasos de alarme:

- Memória intermédia de alarme
Se um detetor com uma memória intermédia de alarme acionar um alarme, este será apresentado como um pré-alarme do sistema. O dispositivo de transmissão que alerta o serviço de incêndio não é ativado. É efetuado o reset do detetor que acionou o alarme após o primeiro sinal.
O pré-alarme tornar-se-á um alarme se o mesmo detetor acionar novamente um sinal de alarme num determinado período de tempo específico. No ecrã é apresentado o tempo até que um alarme principal seja acionado. Os dispositivos de transmissão e os dispositivos de sinalização são ativados.
- Entre dois detetores
Se um detetor ativar um alarme inicial numa dependência entre dois detetores, este será apresentado no sistema como um pré-alarme. O dispositivo de transmissão que alerta o serviço de incêndio não é ativado. É efetuado o reset do detetor que acionou o alarme após o primeiro sinal.
O pré-alarme tornar-se-á no alarme principal se um segundo detetor presente na mesma zona lógica acionar um alarme. Os dispositivos de transmissão e o aparelho de notificação são ativados.
- Dependência de duas zonas
Se um detetor acionar um alarme inicial numa dependência de duas zonas, este será apresentado no sistema como um pré-alarme. O dispositivo de transmissão que alerta o serviço de incêndio não é ativado. É efetuado o reset do detetor que acionou o alarme após o primeiro sinal.
O pré-alarme tornar-se-á no alarme principal se um segundo detetor presente numa zona lógica diferente acionar um alarme. Os dispositivos de transmissão e os dispositivos de sinalização são ativados.

8.3

Modo Dia e Modo Noite



Informação!

Dependendo da configuração, a forma como a diferença entre o modo Dia e o modo Noite é apresentada poderá diferir relativamente à do sistema.


Dependendo da configuração, a recepção de um alarme é processada de maneira diferente no modo Dia e no modo Noite:

Modo Noite



O modo Noite tem o nível de segurança mais elevado. Dependendo da configuração, a mensagem de alarme é geralmente transmitida para o serviço de incêndio sem qualquer atraso.

Os sinalizadores acústicos (por exemplo, sirenes) e os dispositivos de transmissão que alertam o serviço de incêndio ou os sistemas de proteção contra incêndios são ativados.

Se o dispositivo de transmissão do serviço de incêndio for ativado, o LED do ícone  acende-se a vermelho.

Dependendo da configuração, um detetor em modo Noite acionará um pré-alarme caso seja utilizada uma memória intermédia de alarmes como atraso de ativação de alarme para este detetor.

Modo Dia



Informação!

Dependendo do nível de segurança em questão, nem todos os detetores podem ser mudados para o modo Dia.

Dependendo da configuração, é estabelecida uma distinção entre os seguintes atrasos de alarme possíveis no modo Dia:

- **Verificação de alarmes**
- **Pré-alarme**

É apresentado um pré-alarme para os seguintes atrasos de alarme:

- Memória intermédia de alarme
- Entre dois detetores
- Dependência de duas zonas

Para obter uma descrição detalhada dos vários atrasos de ativação de alarme, consulte Atrasos de entrada.

- **Alarme interno**


Um alarme indicado no painel no modo Dia. Não são ativados quaisquer dispositivos de transmissão do serviço de incêndio.


8.4 Mensagem de alarme para o painel

A descrição que se segue foi redigida com base no exemplo de uma mensagem de alarme de incêndio.

8.4.1 Sinais ópticos e acústicos



- O LED do ícone de alarme  acende-se a vermelho.
- Soa um avisador sonoro interno; consulte também *Silenciar avisador sonoro interno*, página 43.
- Dependendo da configuração, os equipamentos de notificação sonora e/ou os aparelhos de notificação visual (tais como sirenes e avisadores óticos (stobes)) são ativados.

Se o dispositivo de transmissão do serviço de incêndio for ativado, o LED do ícone  acende-se a vermelho.

8.4.2 Exibir as zonas de detecção em estado de alarme

O número de mensagens em questão é apresentado na barra de estado.



Informação!

Primeiro são listadas as zonas lógicas nas quais um ou mais detetores acionaram um alarme. Para apresentar os detetores individuais, selecione a zona lógica pretendida. Consulte também *Visualização dos detetores individuais de uma zona lógica, página 40*.

As mensagens individuais são apresentadas no ecrã:

- Campos de lista com fundo branco: mensagens de alarme não reconhecidas
- Campos de lista com fundo normal: mensagens de alarme reconhecidas

Zonas lógicas



Informação!

É possível apresentar, no máximo, quatro mensagens de alarme em simultâneo no ecrã. Só são apresentados os campos que podem ser utilizados (por exemplo, **Reconhecer** e **Reset**).

Caso tenham sido recebidas mais de quatro mensagens de alarme, percorra a lista para ver as mensagens seguintes.



Informação!

A mensagem mais recente é apresentada sempre no fim da lista.

Visualização durante um alarme

Os botões situados abaixo de uma mensagem de alarme no ecrã podem ser usados para iniciar as acções correspondentes:

Reconhecer	Sonoros OFF	Sonoros ON	Reset
-------------------	--------------------	-------------------	--------------

- **Reconhecer:** Toque neste botão para reconhecer todas as mensagens de alarme apresentadas no ecrã; ver também Reconhecer uma mensagem.
- **Sonoros OFF:** Toque neste botão para desligar os aparelhos de notificação externos activados; ver também Activar e desactivar sinalizadores externos.
- **Sonoros ON:** Toque neste botão para ligar os aparelhos de notificação externos desactivados; ver também Activar e desactivar sinalizadores externos.
- **Reset:** Toque neste botão para repor todas as mensagens de alarme apresentadas no ecrã; ver também Reiniciar mensagem de alarme.

8.4.3 Sequência das mensagens de alarme

As mensagens são apresentadas por ordem cronológica.

- A mensagem de alarme mais recente de uma zona lógica é apresentada sempre no fim da lista.
- A primeira e mais antiga mensagem de alarme de uma zona lógica é apresentada no início da lista. As três mensagens seguintes são apresentadas à medida que percorre a lista.



Informação!

30 segundos após a apresentação da última entrada (por exemplo, depois de percorrer a lista), a primeira e mais antiga mensagem de alarme volta a ser apresentada no início da lista.

8.4.4 Informações sobre zonas lógicas em estado de alarme

A mensagem de alarme contém informações sobre:

- A categoria de elemento
- O tipo de mensagem
- O endereço do grupo de detectores
- O número de detectores que accionaram um alarme na respectiva zona lógica
- O número da mensagem
- Dependendo da configuração, informações adicionais como, por exemplo, a localização

Exemplo:

Incêndio		Zona	00005	
#001	Escritório 1			(6)

Tipo de mensagem

É comunicado o tipo de mensagem **Incêndio**.

Dependendo da configuração, o tipo de mensagem pode especificar outros detalhes, tal como Incêndio PAS no caso de um alarme de incêndio com verificação de alarme.

Endereço da zona lógica

00005: O primeiro alarme de incêndio foi accionado pela quinta zona lógica.

Número de detectores

(6): Na quinta zona lógica (00005), o alarme de incêndio foi accionado por seis detectores (6). No caso das zonas lógicas constituídas por um elemento, não é apresentado o número de detectores.



Informação!

Dependendo da forma como o sistema está configurado, é apresentado o endereço lógico ou físico do detector.

Número da mensagem

As mensagens de alarme estão numeradas por ordem cronológica.

O número da mensagem na segunda linha indica a sequência em que as mensagens de alarme foram recebidas.

#001: A primeira mensagem de alarme recebida.

Dependendo da configuração, são apresentadas informações adicionais na segunda linha, tais como o local da instalação e a localização da zona lógica.

8.4.5 A mensagem mais recente

A mensagem mais recente é apresentada sempre no fim da lista.

O número da mensagem (por exemplo, #008) mais recente especifica o número total de zonas lógicas nas quais um ou mais detectores despoletaram um alarme de incêndio.

8.4.6 Visualização dos detectores individuais de uma zona lógica

Para visualizar os detectores individuais de uma zona lógica, seleccione a zona lógica pretendida.

É apresentada a lista de mensagens de alarme dos detectores individuais.

8.4.7 Informações sobre detectores individuais

Cada mensagem de alarme contém informações sobre:

- A categoria de elemento
- O tipo de mensagem
- O endereço do detector
- O número da mensagem
- Dependendo da configuração, informações adicionais como, por exemplo, a localização

Exemplo:

Incêndio		Detectores	00005 - 004
#002	Escritório 1		

Tipo de mensagem

Consulte a Informações sobre zonas lógicas em estado de alarme para obter informações sobre o tipo de mensagem.

Endereço da mensagem

Neste exemplo, o alarme de incêndio foi accionado pelo seguinte detector:

0005 - 004: O quarto detector (004) da quinta zona lógica (00005).

Se o número do detector, neste caso (004), não for apresentado, a mensagem de alarme em questão tem origem na zona lógica.



Informação!

Dependendo da forma como o sistema está configurado, é apresentado o endereço lógico ou físico do detector.

Número da mensagem

Para mais informações acerca do número da mensagem (#002), consulte Informações sobre zonas lógicas em estado de alarme.

Dependendo da configuração, são apresentadas informações adicionais na segunda linha, tais como a localização do detector ou o tipo de detector.

Para visualizar mais informações sobre uma mensagem de alarme, consulte Visualizar informações adicionais.

8.4.8

Visualizar informações adicionais



Informação!

A título de exemplo, pode determinar um texto de procedimento para cada tipo de detector no software de programação FSP-5000-RPS.

Para visualizar informações adicionais sobre cada detector, seleccione a mensagem de alarme pretendida.

São apresentadas as seguintes informações:

- Categoria do elemento
- Tipo de mensagem
- Data e hora da mensagem
- Endereço físico e lógico do detector
- Apenas para detectores LSN: especificação do tipo de detector
- Texto de procedimento (em função da configuração)

9 Alarme de incêndio



Informação!


Pode encontrar informações pormenorizadas sobre os tipos de alarmes, atrasos e a visualização do painel de controlo em *Alarme, página 36*.

Este capítulo contém informações sobre os seguintes tópicos:

- *Sinais ópticos e acústicos, página 43*
- *Reconhecer uma mensagem, página 43*
- *Silenciar avisador sonoro interno, página 43*
- *Ativar e silenciar dispositivos de sinalização, página 43*
- *Fazer reset dos sinalizadores e dispositivos de transmissão, página 43*
- *Accionar verificação de ocorrência de incêndio, página 44*
- *Reiniciar mensagem de alarme, página 45*
- *Inibir detectores, página 46*

Sinalização dos alarmes de incêndio

Um alarme de incêndio é assinalado visual e acusticamente no painel por meio de:

- Apresentação das zonas lógicas no ecrã
- Iluminação do LED do ícone "Alarme" 
- Um avisador sonoro interno emite um som no sistema.





Informação!

As mensagens de alarme caracterizam-se por terem uma prioridade mais alta relativamente aos restantes tipos de mensagem. Caso seja comunicado um alarme de incêndio, o sistema muda automaticamente para a indicação de alarme.

9.1 Evacuação

Pode controlar manualmente todas as zonas de evacuação disponíveis.



Prima o botão de evacuação  para abrir a lista com todas as zonas de evacuação disponíveis. Para procurar uma zona específica, introduza o número de um grupo de aparelhos de notificação e prima .



Informação!

O controlo individual de cada grupo só é possível para painéis de controlo com uma licença premium.

Selecione o grupo necessário para iniciar ou parar imediatamente a evacuação desta zona.

Utilize  e  para percorrer a lista. A cor de fundo das entradas do grupo muda consoante o respetivo estado atual.



Selecione **Tudo ligado** para controlar todos os grupos de evacuação ou **Tudo desligado** para parar a ativação de todos os grupos em simultâneo.


As cores de fundo dos grupos têm o seguinte significado:

- Vermelho: grupos que estão a ser controlados ativamente em caso de alarme

- Fúcsia: grupos que estão a ser controlados ativamente sem um alarme real; por exemplo, no caso de um simulacro de incêndio
- Verde: grupos que não estão ativos
- Amarelo: grupos com falhas ou desativados, não é possível efetuar o controlo

9.2 Sinais ópticos e acústicos

- O LED de alarme  e o LED de evacuação  acendem-se a vermelho
- Soa um avisador sonoro interno; consulte também *Silenciar avisador sonoro interno*, página 43.
- Dependendo da configuração, os equipamentos de notificação sonora e/ou os aparelhos de notificação visual (tais como sirenes e avisadores óticos (strokes)) são ativados.

Se o dispositivo de transmissão do serviço de incêndio for ativado, o LED do ícone  acende-se a vermelho:

9.3 Reconhecer uma mensagem

Existem duas formas de reconhecer mensagens:

- Selecciona **Reconhecer**. Só são reconhecidas as mensagens de alarme visíveis no ecrã.
- Selecciona uma mensagem e, em seguida, prima **Reconhecer**. Só é reconhecida a mensagem seleccionada.



Informação!

Se **Ir para Reconhecer** for apresentado, seleccione este campo para que sejam exibidas as mensagens que ainda não foram reconhecidas.

9.4 Silenciar avisador sonoro interno

Prima a seguinte tecla para silenciar temporariamente o avisador sonoro interno:



O tom do sinal interno é silenciado.

9.5 Ativar e silenciar dispositivos de sinalização

Os equipamentos de notificação sonora e os dispositivos de sinalização ótica ativados podem ser desligados.

- ▶ Selecciona **Sonoros OFF**.
Os equipamentos de notificação sonora e/ou dispositivos de sinalização ótica são desligados.



Informação!

Na mensagem de alarme seguinte, todos os sinalizadores entretanto desactivados, são reactivados automaticamente.

- ▶ Para voltar a activar a aplicação de notificação, seleccione **Sonoros ON**.
Os sinalizadores voltam a ser ligados.

9.6 Fazer reset dos sinalizadores e dispositivos de transmissão

- ▶ Para reiniciar os dispositivos de controlo ou de transmissão, seleccione **Controlo** na barra de estado.

**Informação!**

O ecrã regressa automaticamente à indicação de alarme passados 30 segundos. Para regressar à indicação de alarme antes de terem decorrido 30 segundos, seleccione **Incêndio**.

- ▶ Seleccionar o sinalizador
Só são apresentados os sinalizadores activados.
- 1. Seleccione um ou mais campos da lista.
O campo da lista é assinalado.
- 2. Seleccione **Reset**.

As unidades de controlo são reiniciadas de acordo com o respectivo estado inicial. No campo **Controlo** da barra de estado, o número de elementos de controlo é reduzido em função do número de elementos reiniciados. Para reiniciar os dispositivos de transmissão, execute os mesmo passos, mas seleccione **Dispositivo de transmissão** no passo 1.

9.7**Accionar verificação de ocorrência de incêndio****9.7.1****Verificação de alarmes**

A transmissão do alarme é atrasada. A mensagem de alarme deve ser confirmada para garantir que está correta no local onde se encontra o detetor que acionou o alarme. É ativado um avisador sonoro interno no painel. Os dispositivos de sinalização (p. ex., sirenes) e o dispositivo de transmissão que alerta o serviço de incêndio não são ativados. Ao período de tempo disponibilizado para verificar o alarme de incêndio dá-se o nome de tempo para investigar. A duração deste período de tempo pode diferir de zona lógica para zona lógica. O tempo para investigar é iniciado se o alarme de incêndio for confirmado durante o tempo para reconhecer indicado no painel.

**Atenção!**

Se ocorrer um segundo alarme de incêndio durante o tempo para investigar, todas as mensagens de alarme são transmitidas para o serviço de incêndio. O tempo para investigar é cancelado.

Caso seja detetado um alarme de incêndio real durante o teste efetuado nas instalações, o alarme deve ser transmitido para o serviço de incêndio; consulte *Accionar o alarme manualmente, página 45*. Em alternativa, pode ser ativado um botão de alarme manual no local.

Se for um falso alarme, pode efetuar o reset ou a inibição do detetor que acionou o alarme; consulte a secção sobre reinício de mensagens de alarme ou inibição de detetores.

**Atenção!**

Todas as mensagens de alarme e falha dos detetores inibidos deixam de ser apresentadas.

9.7.2**Iniciar o tempo para investigar****Atenção!**

Caso seja acionado outro alarme durante o tempo de verificação (alarme externo), o tempo de verificação é suspenso até que seja efetuado o reset dos alarmes de incêndio em fila de espera.

Se for possível executar testes, os seguintes períodos de tempo são apresentados. Os contadores fazem uma contagem regressiva:

- **Tempo para reconhecer** O alarme deve ser confirmado durante o período de tempo especificado.
- **Tempo para investigar** O alarme deve ser verificado durante o período de tempo especificado. É possível especificar um período de tempo diferente para cada zona lógica ou detetor.
- **Reset possível em** : período de tempo após o qual é possível efetuar o reset do detetor. Para obter informações acerca do reset, consulte *Reiniciar mensagem de alarme, página 45*.



Atenção!

Quando o tempo para reconhecimento ou o tempo para investigar for excedido, o alarme é reencaminhado de imediato para as estações externas.

Para iniciar a verificação de alarmes, selecione **Reconhecer** durante o período indicado para confirmar o alarme.



Atenção!

Se o alarme não for confirmado durante este período de tempo, será reencaminhado para as estações externas.

O tempo para investigar é apresentado. A verificação de alarmes é iniciada. Teste o alarme de incêndio no local durante o período especificado.



Atenção!

Se ocorrer um segundo alarme durante o processo de verificação de alarmes, todas as mensagens de alarme são reencaminhadas automaticamente para as estações externas. Se, após a conclusão da verificação de alarmes, for acionado um segundo alarme, assumindo que seja possível efetuar uma verificação de alarmes para este alarme, é iniciado automaticamente um tempo para investigar.

9.7.3

Accionar o alarme manualmente



Atenção!

Se, durante a verificação, for detetado um alarme de incêndio real, então este alarme do painel tem de ser reencaminhado manualmente para as estações externas, tal como o serviço de incêndio. Em alternativa, pode ser ativado um botão de alarme manual no local.

1. Para encaminhar o alarme para estações externas, selecione **Alarme manual**.
 2. Selecione **OK** para confirmar a operação.
- O alarme é encaminhado para o serviço de incêndio:

No indicador LED, o ícone  fica vermelho.

9.8

Reiniciar mensagem de alarme



Informação!

O reset do detetor só pode ser realizado quando o tempo de **Reset** terminar. O tempo de reset é configurado através do FSP-5000-RPS.

Quando realizar o reset de um elemento, o respetivo estado inicial é restaurado. É efetuado o reset da ativação dos dispositivos de transmissão, tais como o serviço de incêndio ou os sistemas de extinção.

Dependendo da configuração, são disponibilizadas três variantes diferentes para efetuar o reset.

- Padrão
Reset de todos os tipos de mensagens pertencentes ao mesmo tipo de mensagem: É efetuado o reset de todos os tipos de mensagens pertencentes ao tipo de mensagem selecionado; por exemplo, Incêndio.
- Reset de todos os elementos que não estejam no estado normal
- Apresentar um submenu com quatro opções de escolha diferentes
Pode efetuar o reset individual de cada um dos componentes apresentados:
 - **Este painel**
Para efetuar o reset de todos os elementos que não estejam no estado normal
 - **Todos os elementos neste evento**
para efetuar o reset de todos os elementos que tenham acionado um alarme de incêndio; por exemplo
 - **Zona lógica**
é apresentada uma lista das zonas lógicas disponíveis
 - **Detector**
é apresentada uma lista de detetores

Para efetuar o reset de uma mensagem de alarme, selecione

- **Reset** no ecrã de mensagens
ou
- A mensagem de alarme e **Reset** na vista detalhada:
Dependendo da variante disponibilizada (consulte as informações acima), é feito o reset de todos os elementos que não se encontrem em estado de alarme ou todos os tipos de mensagens pertencentes ao mesmo tipo de mensagem.

São existirem diversos elementos para reset:

1. Selecione um elemento. Nos itens de menu Zona e Detetor, é apresentada uma lista com todas as zonas lógicas e detetores.
2. Selecione o campo de lista pretendido. Consulte *Percorrer listas, página 26* para obter informações sobre como percorrer uma lista para cima e para baixo.
O campo de lista é marcado.
3. Selecione **Reset**.
É efetuado o reset do elemento/grupo de elementos selecionado.

TEXTO	V
-------	---

Se um campo de lista estiver marcado com a letra R, significa que o processo de reset desse elemento ainda não foi concluído.

Se não for possível efetuar o reset de um elemento, este continuará a ser apresentado na lista.

Depois de o reset de todos os elementos ser efetuado com êxito, é apresentado o ecrã em repouso.

9.9

Inibir detectores

Para inibir um detector que tenha accionado um alarme:

1. Seleccione a mensagem de alarme pretendida.
2. Seleccione **Inibir**.



Informação!

O sistema não transmite quaisquer informações relativamente ao facto de ter sido ou não possível inibir o elemento seleccionado. Para monitorizar a operação, verifique o elemento.

10 Mensagem de falha

Este capítulo contém informações sobre os seguintes tópicos:

- *Chamar indicação de falha, página 48*
- *Mensagem de falha no painel, página 48*
- *Reset da mensagem de falha, página 51*
- *Bloquear um elemento, página 52*

10.1 Chamar indicação de falha



Informação!

Caso seja comunicado um alarme de incêndio, o sistema muda automaticamente para a indicação de alarme. Para regressar à indicação de falha, selecione **Falha** na barra de estado. Na eventualidade um alarme de incêndio, o ecrã muda automaticamente para a indicação de alarme passados 30 segundos.

Para apresentar mensagens de falha a partir da indicação de alarme ou de qualquer outro menu, selecione as seguintes opções na barra de estado:

- **Falha:** é apresentada uma lista de todos os tipos de falha comunicados, bem como o número de elementos onde foram detetadas falhas.
- **Estado:** é apresentada uma lista com todas as mensagens atuais, classificadas por tipo de mensagem. O número de elementos é igualmente fornecido para cada um dos casos. Para visualizar as mensagens de falha, selecione a categoria de mensagens pretendida, neste caso, Falha.

	0	0	8	0	Estad
	Incêndio	Controlo	Falha	Inibido	o



Atenção!

Se não for necessário efetuar o reset de uma mensagem, esta será removida do ecrã assim que a falha tiver sido retificada.



Informação!

Se os elementos individuais que estão a ser combinados com outros elementos de um grupo não funcionarem corretamente, o grupo de elementos em causa é apresentado em primeiro lugar. Para apresentar os elementos individuais, selecione o grupo de elementos pretendido. Consulte também *Apresentar elementos individuais de um grupo de elementos, página 50*.

10.2 Mensagem de falha no painel

10.2.1 Reconhecer uma mensagem

Existem duas formas de reconhecer mensagens:

- Reconhecer todas as mensagens apresentadas: Seleccione **Reconhecer**.
- Reconhecer uma mensagem individual: Em primeiro lugar, seleccione a mensagem e, em seguida, prima **Reconhecer**.

Grupos de elementos

Todos os elementos lógicos com endereços são apresentados numa lista.

Os campos de lista com um fundo preto indicam mensagens de falha não reconhecidas.

Os campos de lista com fundo normal indicam mensagens de falha reconhecidas.



Informação!

É possível apresentar um máximo de quatro mensagens de falha em simultâneo no ecrã. Só são apresentados os campos que podem ser utilizados (por exemplo, **Reconhecer** e **Reset**).

Para apresentar outras mensagens de falha, percorra a lista para baixo. São apresentadas as quatro mensagens de falha seguintes.

10.2.2

Sequência das mensagens de falha

As mensagens são apresentadas por ordem cronológica.



Informação!

15 – 30 segundos após a última entrada (por exemplo, depois de percorrer a lista), a primeira e última mensagens de falha voltam a ser apresentadas no início da lista.

10.2.3

Informações sobre grupos de elementos onde foram detectadas falhas

A mensagem de falha contém informações sobre:

- Categoria do elemento
- Tipo de mensagem
- Endereço do grupo de elementos
- O número de elementos individuais que causou uma falha no respectivo grupo de elementos
- Número da mensagem
- Informação adicional (por exemplo, a localização da instalação)

Exemplo:

Falha		Zona	00005	
#001	Escritório 1			(6)

Categoria do elemento: Detectores diferentes numa zona lógica

Tipo de mensagem: Falha

Endereço dos grupos de elementos 00005: A primeira falha foi provocada pela quinta zona lógica.

Número de elementos individuais (6): Na quinta zona lógica (00005), a falha foi causada por seis detectores. Se um grupo de elementos for composta por apenas um elemento, o número de elementos não será apresentado.

Número da mensagem As mensagens de falha estão numeradas por ordem cronológica. O número da mensagem na segunda linha indica a sequência em que as mensagens de falha foram recebidas.
001: A primeira e mais antiga mensagem de falha recebida.

Local de instalação da zona lógica Escritório 1

**Informação!**

Dependendo da forma como o sistema está configurado, é apresentado o endereço lógico ou físico do elemento.

10.2.4**A mensagem mais recente**

A mensagem mais recente é apresentada no fim da lista.

**Informação!**

15 – 30 segundos após a última entrada (por exemplo, depois de percorrer a lista), a primeira e última mensagens de falha voltam a ser apresentadas no início da lista.

10.2.5**Apresentar elementos individuais de um grupo de elementos**

Para visualizar os elementos individuais de um grupo de elementos, seleccione o grupo pretendido.

É apresentada uma lista de mensagens de falha dos vários elementos individuais:

10.2.6**Informações sobre elementos individuais**

A mensagem de falha contém informações sobre:

- Categoria do elemento
- Tipo de mensagem
- Endereço do elemento
- Número da mensagem
- Informação adicional (por exemplo, a localização da instalação)

Exemplo:

Falha		Dispositivo de transmissão	00026-	004
#002	Cafeteria			

Categoria do elemento: Dispositivo de transmissão

Tipo de mensagem: Falha

Endereço do elemento O dispositivo de transmissão seguinte causou uma falha:
00026 - 004: o quarto elemento (004) da zona/grupo 26 (00026).

Número da mensagem As mensagens de falha estão numeradas por ordem cronológica. O número da mensagem na segunda linha indica a sequência em que as mensagens de falha foram recebidas.
002: A segunda mensagem de falha a ser recebida.

Local da instalação do elemento Cafeteria

**Informação!**

Dependendo da forma como o sistema está configurado, é apresentado o endereço lógico ou físico do elemento.

10.2.7 Visualizar informações adicionais

Para apresentar informações adicionais acerca dos elementos individuais, selecione a mensagem de falha pretendida.



Informação!

As informações apresentadas são introduzidas no software de programação FSP-5000-RPS.

São apresentadas as seguintes informações:


- Categoria do elemento
- Tipo de mensagem
- Data e hora da mensagem
- Endereço físico e lógico do elemento
- Apenas para detetores LSN: especificação do tipo de detetor
- Texto da ação (dependendo da configuração)

Selecione **OK** para voltar à lista de todas as mensagens de falha. **Reset**, consulte *Reset da mensagem de falha, página 51*.







Bloq., consulte *Bloquear um elemento, página 52*. Selecione **Detalhes** (se disponível) para aceder diretamente à respetiva janela **Diagnósticos** para resolução de problemas; consulte *Diagnósticos, página 59*.

10.2.8 Sinais

Sinais óticos

O ícone  de "falha" acende-se a amarelo.

Dependendo do tipo de falha, acende-se uma luz amarela adicional (consulte também *LEDs de estado, página 15*):

-  Falha do sistema (LED fixo)
-  Falha de alimentação (LED fixo)
-  Falha do detetor (LED a piscar)
-  Falha do dispositivo de transmissão (LED a piscar)
-  Falha nos sinais (LED a piscar)
-  Falha de saída para equipamento de proteção contra incêndio (LED a piscar)

Sinal acústico

É emitido um sinal acústico interno no sistema.

Para silenciar temporariamente o avisador sonoro interno:

Prima  .

10.3 Reset da mensagem de falha



Atenção!

Se não for necessário reiniciar uma mensagem, esta será removida do ecrã assim que a falha tiver sido rectificada.

Dependendo da configuração, são disponibilizadas três variantes de reset diferentes; consulte *Reiniciar mensagem de alarme, página 45*.

Existem duas formas de efetuar o reset de uma mensagem de falha:

- Selecione **Reset** no ecrã de mensagens ou
 - Selecione a mensagem de falha e, em seguida, prima **Reset** na vista detalhada
- É efetuado o reset do elemento/grupo de elementos selecionado.

Se um campo de lista estiver marcado com a letra R, significa que o processo de reset desse elemento ainda não foi concluído.

TEXTO	V
-------	---

Se não for possível efetuar o reset de um elemento, este continuará a ser apresentado na lista.

Depois de o reset de todos os elementos ser efetuado com êxito, é apresentado o ecrã em repouso.

10.4

Bloquear um elemento

Para bloquear um elemento responsável por uma falha:

1. Selecione a mensagem de falha pretendida.
2. Selecione **Bloq.**.



Atenção!

O sistema não transmite quaisquer informações relativamente ao facto de ter sido ou não possível bloquear o elemento selecionado. Para monitorizar a operação, verifique o elemento.

11 Inibir

Este capítulo contém informações sobre os seguintes tópicos:

- *Inibir e repor elementos, página 53*
- *Apresentar e repôr grupos de elementos inibidos, página 53*
- *Visualizar lista de todos os dispositivos inibidos, página 54*
- *Inibir/Repor avisador sonoro, página 54*
- *Inibir/repor a saída para o equipamento de encaminhamento de avisos de falha, página 55*



Aviso!

Todas as mensagens de alarme e falha dos detetores inibidos deixam de ser apresentadas.

11.1 Vista geral do menu

Inibir Bloquear	->	Inibir	->	Mostrar disposit. inibidos	Seleccionar por número		Inibir avisador sonoro	Impressora
		Bloq.		NAC	Dispositivo de transmissão		AVAC	Retentor de porta
				Detector	Zona lógica		Sistema de extinção	Avisador
				Inibir grupo	Mais...	->	Elemento de controlo	Módulo interface

11.2 Inibir e repor elementos

Selecione o elemento necessário no submenu.



Informação!

Os elementos com inibição parcial, tais como loops ou grupos de inibição, podem ser apresentados e inibidos na totalidade; consulte *Apresentar e repôr grupos de elementos inibidos, página 53*.



Informação!

A estrutura de menu pode ser diferente em função da configuração no FSP-5000-RPS.



Informação!

Dependendo da configuração e da estrutura do painel, é possível que os dispositivos de sinalização não possam ser inibidos individualmente, mas apenas todos em simultâneo. Neste caso, o campo de lista **NACTudo** é apresentado em vez de uma lista de seleção.

11.3 Apresentar e repôr grupos de elementos inibidos

1. Existem duas formas de visualizar todos os loops, zonas lógicas, entre outros, com inibição total ou parcial:
 - Selecione **Inibido** na barra de estado.
É apresentada uma lista de vários estados. Ou
 - Selecione **Inibir Bloquear** no menu inicial.

2. Seleccione **Inibido** ou **Inibir** e, em seguida, **Mostrar disposit. inibidos**.
É apresentada uma lista de várias categorias de elementos. O número que consta na lista representa o número de elementos ou de grupos de elementos inibidos na categoria de elementos relevante:
3. Seleccione o campo da lista pretendido, p. ex., zona lógica.
4. Seleccione:
 - **Inibição Parcial** para visualizar todas as zonas lógicas com inibição parcial
 - **Inibição Total** para visualizar todas as zonas lógicas com inibição totalEm função da opção seleccionada, são apresentadas todas as zonas lógicas parcial ou totalmente inibidas. O número entre parêntesis, p. ex. (5), especifica o número de elementos inibidos.
Para remover a inibição de todos os elementos em uma ou mais zonas lógicas, seleccione a zona lógica pretendida e seleccione **Repor**.

11.4 Visualizar lista de todos os dispositivos inibidos

11.4.1 Através do menu

Para apresentar uma lista de todos os elementos inibidos, seleccione o seguinte no menu inicial:

1. **Inibir Bloquear**
2. **Inibir**
3. **Mostrar disposit. inibidos**
É apresentada uma lista de várias categorias de dispositivos. O número que consta na lista representa o número de elementos ou de grupos de elementos inibidos na categoria de elementos relevante:
4. Seleccione a categoria de elementos pretendida, por exemplo **Detector** .
É apresentada uma lista de todos os detectores inibidos:

Para não inibir elementos inibidos:

1. Seleccione o elemento pretendido.
2. Seleccione **Repor**.
O elemento é repostado.

11.4.2 Através da barra de estado

Para visualizar uma lista de todos os elementos inibidos:

1. Seleccione **Inibido** a partir da barra de estado.
É apresentada uma lista de vários estados.
2. Seleccione **Inibido**.
É apresentada uma lista de várias categorias de elementos. O número que consta na lista representa o número de elementos ou de grupos de elementos inibidos na categoria de elementos relevante:
3. Seleccione o campo da lista pretendido, por exemplo, detector.
É apresentada uma lista de todos os elementos inibidos:

Para repor elementos inibidos:

1. Seleccione os elementos pretendidos.
2. Seleccione **Repor**.

11.5 Inibir/Repor avisador sonoro

Para evitar que seja enviado um aviso acústico para o painel durante, por exemplo, os trabalhos de manutenção, o avisador sonoro interno do painel pode ser permanentemente inibido.

Para inibir o avisador sonoro, seleccione a seguinte opção no menu inicial:

1. **Inibir Bloquear**
2. **Inibir**
3. **Mais...**
4. **Inibir avisador sonoro**

O avisador sonoro é inibido e o texto na interface do utilizador muda para **Repor avisador sonoro**.

Para repor o avisador sonoro, seleccione **Repor avisador sonoro** no passo 4.



Atenção!

Se desligar permanentemente o avisador sonoro, não soará qualquer sinal acústico no painel na eventualidade de um alarme ou falha!

11.6 Inibir/repor a saída para o equipamento de encaminhamento de avisos de falha

Na configuração FSP-5000-RPS, o relé de falha do ENO 0000 A - Módulo Interface do Serviço de Incêndio é configurado como saída para o equipamento de encaminhamento de avisos de falha de acordo com a EN54-2.

Nota: Para apresentar e inibir/repor a saída para o equipamento de encaminhamento de avisos de falha, tem de saber o endereço (**Grupo e Sub-endereço**) e a etiqueta atribuídos ao relé de falha na configuração do FSP-5000-RPS.

11.6.1 Inibir a saída para o equipamento de encaminhamento de avisos de falha

Para inibir a saída para o equipamento de encaminhamento de avisos de falha, seleccione o seguinte no menu inicial:

1. **Inibir Bloquear.**
2. **Inibir.**
3. **Seleccionar por número.**
4. Introduza o endereço (**Grupo e Sub-endereço**) atribuído ao relé de falha na configuração

do FSP-5000-RPS e prima a tecla Enter .

É apresentada uma lista de vários estados.

5. Seleccione a saída para o equipamento de encaminhamento de avisos de falha na lista e prima **Inibir**.

Se necessário, introduza o seu ID de utilizador e a palavra-passe para iniciar sessão no painel de controlo.

A saída para o equipamento de encaminhamento de avisos de falha é inibida.

11.6.2 Repor a saída para o equipamento de encaminhamento de avisos de falha

Existem duas formas de repor a saída para o equipamento de encaminhamento de avisos de falha:

- Repor através do menu inicial
- Repor através da barra de estado

Repor através do menu inicial

Para repor a saída para o equipamento de encaminhamento de avisos de falha através do menu inicial, seleccione o seguinte:

1. **Inibir Bloquear.**
2. **Inibir.**

3. **Mostrar disposit. inibidos.**

É apresentada uma lista de várias categorias de elementos.

4. Selecione a saída para o equipamento de encaminhamento de avisos de falha na lista e prima **Repor**.

Se for necessário, introduza o seu ID de utilizador e a palavra-passe para iniciar sessão no painel de controlo.

A saída para o equipamento de encaminhamento de avisos de falha é reposta.

Repor através da barra de estado

Para repor a saída para o equipamento de encaminhamento de avisos de falha através da barra de estado, selecione o seguinte:

1. **Inibir.**

É apresentada uma lista de vários estados.

2. **Mostrar disposit. inibidos.**

É apresentada uma lista de várias categorias de elementos.

3. Selecione a saída para o equipamento de encaminhamento de avisos de falha na lista e prima **Repor**.

Se for necessário, introduza o seu ID de utilizador e a palavra-passe para iniciar sessão no painel de controlo.

A saída para o equipamento de encaminhamento de avisos de falha é reposta.

12 Bloquear

Este capítulo contém informações sobre os seguintes tópicos:

- *Bloquear e desbloquear elementos, página 57*
- *Apresentar a lista de todos os elementos bloqueados, página 57*



Atenção!

Todas as mensagens de alarme e falha dos detetores bloqueados deixam de ser apresentadas.

12.1 Vista geral do menu

Inibir Bloquear	->	Inibir		Mostrar dispositivos bloqueados	Seleccionar por número		Bloquear grupo	Impressora
		Bloq.	->	Sirene	Strobe		AVAC	Retentor de porta
				Dispositivo de transmissão	Detector		Sistema de extinção	Avisador
				Zona lógica	Mais...	->	Elemento de controlo	Módulo interface

12.2 Bloquear e desbloquear elementos

Selecione o elemento pretendido no submenu.

Exemplo:

Para bloquear um detetor, selecione a seguinte opção no menu inicial:

1. **Inibir Bloquear**
2. **Bloq.**
3. **Detector**

São apresentados diversos critérios de seleção. Consulte também *Trabalhar com listas, página 25*.

4. Selecione um critério de seleção; por exemplo **Por descrição**.
É apresentada uma lista de detetores. Consulte *Percorrer listas, página 26* para obter informações sobre como percorrer a lista para baixo e para cima.
5. Selecione os campos de lista necessários.
Os campos de lista são marcados.
6. Selecione **Bloq.**.
Os elementos selecionados são bloqueados.
Para desbloquear novamente os elementos, repita todos os passos anteriores, mas selecione **Des- bloq.** no passo 6.



Um C após um detetor indica que este faz parte de um grupo fechado e não pode ser bloqueado individualmente. Para bloquear um detetor marcado desta forma, selecione **Zona lógica** no passo 3.

12.3 Apresentar a lista de todos os elementos bloqueados

12.3.1

Através do menu

Para apresentar uma lista de todos os elementos bloqueados, selecione o seguinte no menu inicial:

1. **Inibir Bloquear**
2. **Bloq.**
3. **Mostrar dispositivos bloqueados**

É apresentada uma lista de várias categorias de elementos. O número que consta na lista representa o número de elementos ou de grupos de elementos bloqueados na categoria de elementos relevante.

4. Selecione a categoria de elemento necessária; por exemplo, **Detector** .
É apresentada uma lista de todos os detetores bloqueados.

Para desbloquear elementos:

1. Selecione o elemento pretendido.
2. Selecione **Des- bloq.**.
O elemento é desbloqueado.

12.3.2

Através da barra de estado

Para apresentar uma lista de todos os elementos bloqueados:

1. Selecione **Inibido** na barra de estado.
É apresentada uma lista de vários estados.
2. Selecione **Bloqueado**.

É apresentada uma lista de várias categorias de elementos. O número que consta na lista representa o número de elementos ou de grupos de elementos bloqueados na categoria de elementos relevante.

3. Selecione o campo de lista pretendido; por exemplo **Detector** .
É apresentada uma lista de todos os elementos bloqueados.

Para desbloquear elementos:

1. Selecione o elemento pretendido.
2. Selecione **Des- bloq.**.
O elemento é desbloqueado.

13 Diagnósticos

Este capítulo contém informações sobre os seguintes tópicos:

- *Detalhes do elemento, página 59:* informações de diagnóstico sobre um módulo LSN e sobre elementos de um módulo LSN selecionado
- *Módulos, página 60:* informações de diagnóstico (versão de software) e dados de diagnóstico de hardware sobre módulos
- *Hardware, página 60:* informações sobre endereços disponibilizados, dados estatísticos da transmissão e execução de testes do ecrã
- *ID do painel, página 61:* informações de diagnóstico sobre o painel de controlo
- *Teste de LEDs nos módulos, página 61:* testes ao indicador LED dos módulos
- *Serviços de rede, página 62:* informações sobre a disponibilidade de outros nós no sistema em rede
- *Sistemas de alarme por voz, página 65:* informações de diagnóstico sobre um sistema de alarme por voz (VAS) ligado

13.1 Vista geral do menu

Diagnósticos	->	Detalhes do elemento	Módulos
		Hardware	ID do painel
		Teste de LEDs nos módulos	Histórico de eventos
		Serviços de rede	SAV (VAS)

13.2 Detalhes do elemento

Para visualizar informações de diagnóstico sobre os elementos de um módulo específico:

1. No menu inicial, seleccione **Diagnósticos**.
2. **Detalhes do elemento**
 É apresentada uma lista dos módulos LSN.



Informação!

Os números apresentados antes dos nomes dos módulos indicam a posição (slot) do módulo no painel.

1. Seleccione o campo da lista pretendido.
 No ecrã, são disponibilizadas várias opções de escolha:
2. Seleccione:
 - **Toda info. para um elemento** para visualizar todas as informações de diagnóstico sobre um elemento num loop de um módulo LSN.
 - **Info. para grupo de elementos** para visualizar informações de diagnóstico específicas sobre vários elementos do módulo LSN seleccionado.
 - **Info p/ todos elem. num módulo** para visualizar informações de diagnóstico específicas sobre elementos LSN do módulo LSN seleccionado.

O procedimento suplementar para estas três opções de escolha será apresentado com um exemplo. As outras duas opções apresentam apenas uma ligeira diferença relativamente a esta.

Exemplo:

1. Seleccione **Info. para grupo de elementos**.
 É apresentada uma lista dos elementos do módulo LSN seleccionado.

2. Seleccione os campos da lista pretendidos.
Os campos da lista são assinalados.
3. Seleccione **Sim**.
É apresentada uma lista dos vários tipos de dados.
4. Seleccione o campo pretendido.
O campo é assinalado.
São solicitados os dados de cada elemento seleccionado.
5. Seleccione **Iniciar**.
Para cancelar o procedimento, seleccione **Cancelar**.
É apresentada uma barra de estado.
6. Seleccione as teclas de cursor para aceder a informações adicionais.
7. Seleccione **Actualizar** para actualizar os dados, se necessário.

13.3

Módulos

Para visualizar informações de diagnóstico sobre um módulo específico:

1. No menu inicial, seleccione **Diagnósticos**.
2. **Módulos**
São fornecidas duas listas diferentes.
3. Seleccione uma lista, por exemplo **Por número**. Consulte o capítulo Percorrer listas para obter informações sobre como percorrer uma lista.
É apresentada uma lista de todos os módulos utilizados.
4. Seleccione o campo da lista pretendido.
É apresentada uma lista de vários tipos de informações:
 - **ID do módulo**
 - **Compatibilidade do módulo**
 - **Estado do módulo**No caso de se tratar de um módulo LSN, são igualmente disponibilizados os seguintes campos de selecção:
 - **Estado dos módulos e contadores**
 - **Reset contadores**
5. Seleccione a opção de informação pretendida, por exemplo **Estado do módulo**.
São apresentadas informações de diagnóstico sobre o estado do módulo.
É apresentada uma barra de estado.
6. Seleccione as teclas de cursor para aceder a informações adicionais.
7. Seleccione **Actualizar** para actualizar os dados, se necessário.

13.4

Hardware

13.4.1

Ecrã

São disponibilizadas quatro funções diferentes:

- **Teste de LEDs:** testa o indicador LEDs.
- **Teste de ecrã:** testa a operacionalidade do ecrã.

Teste de LEDs

Para testar os LEDs do ecrã:

1. No menu inicial, seleccione **Diagnósticos**.
2. **Hardware**
3. **Ecrã**
4. Seleccione **Teste de LEDs**.
Durante aprox. 5 segundos, acendem-se todos os LEDs no indicador LED.

Teste de ecrã

Para testar a operacionalidade do ecrã:

1. No menu inicial, seleccione **Diagnósticos**.
2. **Hardware**
3. Seleccione **Teste de ecrã**.

Primeiro, o avisador sonoro é ligado durante um curto período de tempo. Em seguida, o ecrã é preenchido com as cores preto, branco, vermelho, verde e azul. Depois, linha a linha, o ecrã assume estas cores do início para o fim e, em seguida, volta a mudar para o menu **Hardware**.

13.4.2

CAN bus

Selecione **CAN bus** para visualizar o estado das interfaces CAN.

13.5

ID do painel

Selecione **ID do painel** para visualizar as seguintes informações de diagnóstico:

- **Modelo de licenciamento do painel de controlo (premium ou standard)**
- **ID CAN**
- **Data de fabrico**
- **Revisão BOM**
- **Número de material PCBA**
- **Número de material**
- **Versão do software**
- **Tipo de construção**
- **Construção n.º**
- **N.º de série**
- **Endereço MAC**

13.6

Teste de LEDs nos módulos

Para testar o indicador LED dos módulos seleccionados:

1. No menu inicial, seleccione **Diagnósticos**.
2. **Teste de LEDs nos módulos**

É apresentada uma lista de vários critérios de selecção:

- Seleccione **Teste de LEDs em todos os módulos** para testar o indicador LED de todos os módulos.
- Seleccione **Por número** ou **Por tipo** para testar o indicador LED dos módulos seleccionados individualmente.

Exemplo

Para testar os indicadores LED de um módulo LSN 300:

1. Seleccione **Por tipo**.
É apresentada uma lista com todos os tipos de módulos.
2. Seleccione o módulo LSN 300.
É apresentada uma lista com todos os módulos LSN 300 A.
3. Seleccione os campos da lista de que necessita. Os campos da lista são assinalados.
4. Seleccione **Activar LEDs**.
Os LEDs são activados durante, aproximadamente, cinco segundos.



Informação!

Os números apresentados antes dos nomes dos módulos indicam a posição (slot) do módulo no painel.

13.7 Serviços de rede

13.7.1 Routing table

Para apresentar informações sobre encaminhamento:

1. No menu inicial, selecione **Diagnósticos**.
2. **Serviços de rede**
3. **Tabela de Routing**

É apresentada uma tabela com informações de encaminhamento.

Todos os nós ligados em rede aos quais é possível aceder através do nó que está a ser utilizado e que são reconhecidos no sistema em rede são apresentados em **Nó**.

CAN1 a USB1 designam as interfaces do nó do painel que está operacional. Neste exemplo, são as interfaces do nó 1.

O tipo de interface no nó do painel que está operacional é listado em **interface**.

Podem designar-se as seguintes interfaces:

- Interface CAN 1
- Interface CAN 2
- Ethernet 1 (IP multicast ou túnel UDP)
- Ethernet 2 (IP multicast ou túnel UDP)
- Ethernet 3 (IP multicast ou túnel UDP)
- Ethernet 4 (IP multicast ou túnel UDP)
- Interface USB 1

O número de nós que têm de ser transmitidos para aceder ao nó listado é introduzido em **distância**. Para nós acessíveis diretamente via IP multicast, o valor é 1; para nós ligados através de outras interfaces (por exemplo, CAN) a nós acessíveis via IP multicast, o valor é aumentado em incrementos (por exemplo, ligado via IP multicast + CAN1/CAN2, valor = 2). Pode ser atribuído um número de nó físico de 1 a 64 aos painéis.

13.7.2 Consistency check

As inconsistências entre as definições de rede configuradas no FSP-5000-RPS e as configuradas no painel de controlo são apresentadas em **Diagnósticos - Serviços de rede - Verificação de consistência**.

1. No menu inicial, seleccione **Diagnósticos**.
2. **Serviços de rede**
3. **Verificação de consistência**

Se forem identificadas inconsistências entre as definições de rede guardadas no painel de controlo e as configuradas no FSP-5000-RPS, estas são indicadas. Pode utilizar a tecla de seta no ecrã para alternar entre visualização de **Problemas na configuração actual:** e de **Problemas esperados após o reinício:**.

Problemas na configuração actual:

A tabela indica inconsistências entre as definições de rede da configuração activa do painel de controlo ("**activas**") e as definições configuradas em RPS ("**configuradas**").

Problemas esperados após o reinício:

A tabela indica inconsistências entre as definições de rede que já foram configuradas no painel, mas que apenas terão efeito após o reinício ("**guardadas**") e as definições configuradas em RPS ("**configuradas**").

13.7.3 Ethernet ports

Para apresentar uma tabela que lista os vários parâmetros e o estado das duas portas Ethernet:

1. No menu inicial, selecione **Diagnósticos**.

2. **Serviços de rede**

3. **Portas Ethernet**

São apresentadas as informações sobre a porta Ethernet 1.

Pode utilizar a tecla de seta no ecrã para mudar para detalhes das portas Ethernet 2, 3 e 4.

Para atualizar as informações apresentadas, seleccione **Actualizar**.

É apresentada informação sobre os seguintes parâmetros na tabela:

- **Estado da porta**
- **Estado da ligação:** verifica a operacionalidade do cabo de rede
- **Velocidade:** velocidade da ligação de rede
- **#Frames Tx:** número de pacotes de dados transferidos
- **#Frames Rx:** número de pacotes de dados recebidos
- **Ligado a:** indica o nó disponível mais próximo

13.7.4

Send ping command

Para verificar a disponibilidade de outros nós na rede, pode ser enviado um comando ping para um endereço IP específico:

1. No menu inicial, seleccione **Diagnósticos**.
2. **Serviços de rede**
3. **Enviar comando Ping**
4. Introduza o endereço IP do nó de rede cuja disponibilidade pretende verificar e seleccione **Enviar comando Ping**.

Para introduzir um endereço IP:

toque no campo que apresenta o endereço IP. Utilize as teclas de seta no painel de comando para seleccionar e modificar os números individuais utilizando as teclas numéricas no teclado alfanumérico.

Ou:

toque no campo **Alterar**. Toque no campo que contém o bloco de números a alterar. Utilize as teclas de seta no painel de comando para seleccionar e modificar o número pretendido utilizando as teclas numéricas no teclado alfanumérico.

Se o nó de rede pretendido estiver acessível, é apresentada uma mensagem de confirmação.

13.7.5

Remote services

Os Remote Services oferecem uma ligação de Internet remota segura ao AVENAR panel 8000/2000 para integradores de sistemas. Estão disponíveis as seguintes funcionalidades:

- Remote Maintenance
- Remote Connect
- Remote Alert

Para estes serviços, é necessário o gateway de rede segura para os Remote Services. Para obter instruções detalhadas sobre a configuração dos Remote Services, consulte o Manual de ligação em rede.

Remote Maintenance

Se a funcionalidade Remote Maintenance foi ativada através do Remote Programming Software FSP-5000-RPS, os dados dos dispositivos LSN e módulos AVENAR panel 8000/2000 relevantes são recolhidos e enviados ao RemotePortal da Bosch ou a um sistema de servidor de gestão central (CMS) numa rede segura privada, onde podem ser analisados com o fim de oferecer serviços de prevenção aos clientes.



Informação!

A funcionalidade Remote Maintenance numa rede segura privada está disponível apenas na Alemanha juntamente com um acordo de serviço celebrado com a Bosch Energy and Building Solutions .

Remote Access

Com a funcionalidade **Remote Access**, todas as funções de manutenção e assistência possíveis com o Remote Programming Software FSP-5000-RPS podem ser efetuadas remotamente (por exemplo, Remote Terminal, configuração do painel ou resolução de problemas).

Remote Alert

Se ativar o serviço Remote Alert, o sistema AVENAR panel 8000/2000 envia as informações e os eventos de estado relevantes (por exemplo, alarmes ou mensagens de falha) ao Remote Portal da Bosch. Em caso de um evento inesperado, um técnico pode receber um alerta via SMS e/ou e-Mail (desde que configurado no Remote Portal) para que as ações relevantes sejam colocadas em prática o mais rapidamente possível.

Além do envio de notificações, todos os eventos exportados pela rede AVENAR panel 8000/2000 são armazenados no Remote Portal da Bosch. Estas informações acumuladas podem ser processadas e analisadas para deteção antecipada de falhas potenciais na rede AVENAR panel 8000/2000.

A janela Remote Services apresenta informações relativas às funcionalidades e ao estado dos Remote Services:

- No menu inicial, selecione **Diagnósticos**.
- **Serviços de rede**
- **Remote Services**

É apresentada uma lista de informações sobre a funcionalidade configurada, em que RM significa Remote Maintenance e RA significa Remote Alert. Tenha em atenção que tem de se deslocar para baixo na lista para ver todas as informações:

- **Nome do sistema:** nome atribuído à configuração do sistema do FSP-5000-RPS. Se não tiver sido configurado nenhum nome, é utilizado o número de série do painel como nome do sistema.
- **Remote ID:** número de identificação de um fornecedor de serviços específico. O Remote ID é gerado e fornecido pelo RemotePortal. Para alterar ou introduzir um novo Remote ID, consulte Remote Services.
- O **System ID:** identifica um sistema AVENAR panel 8000/2000 que representa uma configuração FSP-5000-RPS. É atribuído ao painel pelo servidor do RemotePortal.
- **Estado dos Remote Services:** mostra se existe uma ligação remota configurada para o RemotePortal. (**Activo/Inactivo**).
- **Estado da ligação:** apenas disponível no painel configurado como painel de gateway. Mostra se a ligação ao RemotePortal está ativa (**OK/A aguardar resposta/A ligação falhou**).
- **Estado da Remote Maintenance/Estado do Remote Alert:** mostra se a funcionalidade correspondente foi ativada no software de programação FSP-5000-RPS.
- **RM/RA: estado da última transferência:** estado da última transferência de dados dos dispositivos LSN ligados ao painel de incêndio para o servidor do RemotePortal (**OK/Com falhas/Falha na autenticação**)
- **RM/RA: data da última transferência:** data e hora da última transferência de dados de um dispositivo LSN ligado ao painel de incêndio para o RemotePortal.

Para a rede privada segura:

- **Endereço IP do servidor:** endereço IP do servidor que recolhe e recebe os dados
 - **Porta do servidor:** número de porta do servidor que recolhe e recebe os dados.
- Se existir um Remote ID definido no painel, tenta ligar-se automaticamente ao RemotePortal. Para tentar estabelecer uma ligação manual, seleccione **Ligar ao servidor**.

13.8 Sistemas de alarme por voz

É possível ligar dois tipos de sistema de alarme por voz ao AVENAR panel 8000/2000:

- Sistema de alarme por voz via módulo interface série (Plena)
- Sistema de alarme por voz (VAS) por IP (PRAESENSA, PAVIRO, Praesideo)

As informações de diagnóstico apresentadas dependem do sistema de alarme por voz configurado para o AVENAR panel 8000/2000.

Para visualizar a lista de todos os sistemas de alarme por voz ligados, que são utilizados para evacuação por voz:

1. No menu inicial, seleccione **Diagnósticos**.
2. **SAV (VAS)**

É apresentada uma lista dos sistemas de alarme por voz disponíveis.

Para visualizar as informações sobre um sistema de alarme por voz **Plena** disponível:

Toque num dos sistemas apresentados para o seleccionar. São apresentadas as seguintes informações:

- Anomalia (sim/não)
- Emergência (sim/não)
- Falha (sim/não)
- Monitorização interna (sim/não)
- Tempo de supervisão (s)
- A fase de arranque está terminada (sim/não)
- Falha no controlador (sim/não)
- Falha no router (sim/não)

Para apresentar as informações sobre um VAS over IP disponível:

Toque no sistema de alarme por voz apresentado para o seleccionar. São apresentadas as seguintes informações:

- **Estado de ligação:** mostra se existe uma ligação IP ao VAS over IP.
- **Estado do VAS over IP:** em caso de falha, verifique o VAS over IP.
- **Configuração de disparo:**
Não igual: um **Disparo virtual VAS** programado na configuração do AVENAR panel 8000/2000 não pode corresponder a um disparo equivalente no lado do VAS over IP. Verifique o mapeamento dos disparos virtuais do VAS/entradas de controlo virtuais configurados no software de programação FSP-5000-RPS e na configuração do VAS over IP.
- **Compatibilidade:** mostra se a versão do VAS over IP ligado está disponível para ligação a um AVENAR panel 8000/2000. Se for apresentado um aviso, verifique a versão do VAS over IP.
- **Contador de falhas da ligação:** mostra o número de erros de ligação ao VAS over IP até ao último reinício do painel.
- **Endereço do VAS over IP:** endereço IP do VAS over IP.
- **Porta do VAS over IP:** número da porta do VAS over IP. O valor predefinido é 9401.

Para verificar a disponibilidade do VAS over IP na rede, seleccione **Enviar comando Ping** para enviar um comando ping para o endereço IP do VAS over IP.

14 Manutenção

Este capítulo contém informações sobre os seguintes tópicos:

- Teste de passagem: consulte *Manutenção – Teste ao sistema, página 68*
- *Alterar idioma, página 66*
- *Activar saídas, página 66*
- *Activar dispositivo de transmissão, página 67*
- Remover detector
- Histórico de eventos: consulte *Manutenção – Histórico de eventos, página 72*
- *Inibir/Repôr avisador sonoro, página 67*

14.1 Vista geral do menu

Manutenção	->	Teste aos elementos	Alterar idioma
		Activar saídas	Activar dispositivo de transmissão
		Histórico de eventos	Inibir avisador sonoro

14.2 Alterar idioma



Informação!

A forma mais rápida de alterar o idioma do ecrã é através de um atalho; consulte também *Alterar o idioma do ecrã, página 29*.

Existem duas forma de seleccionar um idioma de ecrã diferente:

- Através do menu
- Através de um atalho; consulte *Alterar o idioma do ecrã, página 29*.



Informação!

Após o início do sistema devido a um corte de energia ou falha de bateria, o idioma predefinido no software de programação FSP-5000-RPS é redefinido.

Seleccionar uma opção no menu

1. No menu inicial, seleccione **Manutenção** .
2. **Alterar idioma**
É apresentada uma lista dos idiomas disponíveis para selecção.
3. Seleccione o idioma pretendido.
Os ecrãs são apresentados no idioma seleccionado.

14.3 Activar saídas

1. No menu inicial, seleccione **Manutenção**
2. **Activar saídas**
São apresentadas várias categorias de elementos.
3. Seleccione uma categoria ou **Seleccionar por número** e introduza o número do elemento no ecrã de pesquisa; consulte também *Procurar função/elemento, página 27*.
4. Seleccione os campos de lista pretendidos. Os campos de lista são marcados.
5. Seleccione **Ligado** para ativar os aparelhos de notificação seleccionados.
Os dispositivos de sinalização seleccionados são ativados.
6. Seleccione **Tudo** para ativar todos os aparelhos de notificação.

7. Para concluir a ativação dos elementos selecionados, repita os mesmos passos, mas selecione **Deslig.** no passo 5.



Informação!

Na categoria de elemento **AVAC**, é igualmente disponibilizado o campo de função **Auto**. Selecione este campo de função para atribuir o modo automático, por exemplo, a uma ventoinha.

14.4

Activar dispositivo de transmissão

Para ativar um dispositivo de transmissão:

1. No menu inicial, selecione **Manutenção**.
2. **Activar dispositivo de transmissão**
É apresentada uma lista dos elementos. Consulte *Trabalhar com listas, página 25* para obter informações sobre como percorrer uma lista.
3. Selecione os campos de lista necessários.
Os campos de lista são marcados.
4. Selecione **Ligado**.
Os dispositivos de transmissão selecionados são ativados.

Para terminar a activação dos elementos seleccionados:

1. No menu inicial, seleccione **Manutenção**.
2. **Activar dispositivo de transmissão**
3. Seleccione os campos da lista relativos aos dispositivos de transmissão activados.
4. Seleccione **Deslig.**
Os dispositivos de transmissão são desactivados.

14.5

Inibir/Repor avisador sonoro

Para evitar que seja enviado um aviso acústico para o painel durante os trabalhos de manutenção, por exemplo, o avisador sonoro interno do painel pode ser permanentemente inibido.

Para inibir o avisador sonoro, seleccione a seguinte opção no menu inicial:

1. **Manutenção**
2. **Inibir avisador sonoro**
O avisador sonoro é inibido e o texto da interface do utilizador é alterado para **Repor avisador sonoro**.

Para remover a inibição do avisador sonoro, seleccione **Repor avisador sonoro** no passo 2.



Informação!

Se desligar permanentemente o avisador sonoro, não soará qualquer sinal acústico no painel na eventualidade de um alarme ou falha!

15 Manutenção – Teste ao sistema

Este capítulo contém informações sobre os seguintes tópicos:

- *Grupos de teste, página 68*
- *Iniciar e terminar o teste ao sistema, página 70*
- *Terminar o teste para todos os elementos, página 71*
- *Visualizar dispositivos testados ou não testados, página 71*
- *Atribuir elementos testados a um grupo de teste, página 71*

Um teste passagem é indicado por um indicador LED amarelo no painel.



Atenção!

As mensagens de alarme ou falha provenientes de detetores ativados para o teste de passagem não são encaminhadas para os dispositivos de transmissão ou sistemas de extinção.



Informação!

Se, durante o teste de passagem, for acionado um sistema de sinalização, este emite um tom de sinalização diferente relativamente ao que é emitido em estado de alarme.

15.1 Grupos de teste

As opções seguintes estão disponíveis para a colocação de elementos em teste:

- Selecionar elementos individuais nas listas e/ou
- Selecionar grupos de teste especificados anteriormente compostos por, pelo menos, um elemento.

Existem 12 grupos de teste predefinidos: O número de grupos de teste possíveis encontra-se especificado: Janeiro a Dezembro.

Exemplo:

Os detetores destinados a serem testados em Maio podem ser agrupados num grupo denominado Maio.

É possível adicionar elementos novos a um grupo, bem como remover dispositivos que já tenham sido adicionados.



Informação!

Mesmo que os dispositivos de um determinado grupo (por exemplo, Janeiro) tenham sido integralmente apagados, este grupo continuará a constar da lista.

15.1.1 Adicionar ou apagar elementos

Para adicionar elementos a um grupo de teste de passagem ou remover elementos do mesmo:

1. No menu inicial, selecione **Manutenção**.
2. **Teste aos elementos**
3. **Criar/Alterar grupo teste elem.**
É apresentada uma lista dos grupos de teste de passagem.
4. Selecione um grupo de teste de passagem; por exemplo, Fevereiro.
Pode escolher as seguintes opções:
 - **Apg tudo:** apague todos os elementos no grupo selecionado.
 - **Mostr. / Alt.:** apague todos os elementos do grupo de teste de passagem selecionado e apague elementos individuais.
 - **Adic.:** apresente todos os elementos que ainda não foram atribuídos a um grupo de teste de passagem e adicione elementos individuais.

- **Cancelar:** cancele a operação.



Informação!


Os elementos apagados são atribuídos ao grupo **Elementos não atribuídos**.

Função Alternar

É possível adicionar elementos novos e apagar elementos existentes em cada um dos submenus.

Adicionar

Quando um dos campos de função é selecionado, o ecrã muda e é possível executar uma nova função.



Selecione este campo de função para adicionar um ou mais elementos novos.

Só serão apresentados os dispositivos que ainda não tenham sido atribuídos a qualquer grupo de teste de passagem.

São apresentados várias categorias de elementos.

1. Selecione a categoria pretendida.
É apresentada uma lista de elementos. Consulte também *Trabalhar com listas, página 25*.
2. Selecione um elemento.
O elemento é marcado.
3. Selecione **Adic..**
O elemento selecionado é adicionado ao grupo.

Apagar



Selecione este campo de função para apagar um ou mais elementos.

Só são apresentados os dispositivos do zona de grupo seleccionado.

1. Selecciono um dispositivo.
O dispositivo é assinalado.
2. Selecciono **Apagar**.
O dispositivo seleccionado é apagado do grupo.

Exemplo:

1. Selecione **Mostr. / Alt..**
Para apagar um ou mais elementos do grupo seleccionado:
2. Selecione um ou mais campos de lista.
Os campos de lista são marcados. Consulte *Percorrer listas, página 26* para obter informações sobre como percorrer uma lista.
3. Selecione **Apagar**.
O elemento é apagado do grupo seleccionado. O campo de lista deixa de ser apresentado.

Para adicionar novos elementos:

1. Selecione **Novo**.
O ecrã muda. São apresentadas várias categorias de elementos com elementos que ainda não foram atribuídos a qualquer grupo de teste de passagem.
2. Selecione a categoria de elemento pretendida.

3. Selecione um ou mais campos de lista.
Os campos de lista são marcados.
4. Selecione **Adic.**
O elemento selecionado é adicionado ao grupo de teste de passagem selecionado.

Alterar nome

Para alterar o nome do grupo de entradas ou saídas:

1. Substitua o nome; consulte *Introduzir números e texto, página 28*.
2. Selecione **OK**.
O novo nome é confirmado.

15.2 Iniciar e terminar o teste ao sistema



Informação!

As informações sobre a data e a hora de cada teste de passagem são guardadas no histórico de eventos. Pode imprimir estas informações numa impressora. Consulte *Manutenção – Histórico de eventos, página 72*.

15.2.1 Iniciar o teste

Para selecionar os elementos e ativá-los para teste de passagem:

1. No menu inicial, selecione **Manutenção**.
2. **Teste aos elementos**
3. **Iniciar / Terminar teste elementos**
São apresentados várias categorias de elementos.
4. Selecione:
 - **Mais...** para apresentar mais categorias ou
 - uma das categorias apresentadas ou
 - **Selecionar por número** e introduza o número do elemento no ecrã de pesquisa; consulte também *Procurar função/elemento, página 27*.



Informação!

Se selecionar a categoria de elemento **Loop**, **Zona lógica**, **Detector** ou **Grupo de teste**, ser-lhe-á solicitado que selecione o tipo de teste de passagem. Selecione **Teste sequencial** para verificar cada sensor individual (ótico, químico ou térmico) dos detetores que está a testar ou selecione **Teste simultâneo** para testar detetores de combinação, utilizando um dispositivo de teste com substâncias de ativação combinadas para o teste simultâneo de vários sensores.

Exemplo:

1. Selecione **Grupo de teste**.
2. Selecione **Teste sequencial** ou **Teste simultâneo**
É apresentada uma lista de grupos de teste de passagem. Consulte *Percorrer listas, página 26* para obter informações sobre como percorrer uma lista.
3. Selecione o campo de lista de que necessita.
O campo é marcado.
4. Selecione **Ligado**.
O grupo de teste selecionado fica ativo para o teste de passagem.

15.2.2 Terminar o teste

Para terminar o processo de teste deste grupo de teste:

1. Assinale o grupo de teste selecionado.
2. Seleccione **Deslig.**

15.3 Terminar o teste para todos os elementos

Para terminar o processo de teste para todos os grupos de teste e dispositivos:

1. Selecione **Terminar** na barra de estado.
São apresentadas no ecrã diversas opções de escolha:
2. Selecione **Sim** para concluir o teste de todos os grupos e elementos de teste.
Selecione **Não** para cancelar a operação e regressar ao ecrã anterior.
O processo de teste é terminado para todos os grupos de teste.

15.4 Visualizar dispositivos testados ou não testados



Informação!

Pode optar entre visualizar os elementos não testados ou testados no teste actual.

Selecione **Sair** a partir da barra de estado.

São disponibilizadas as seguintes opções para o teste em curso:

- Selecione **Não testado** para visualizar os elementos que não reagiram durante o teste ou que não foram testados.
- Selecione **Testado** para visualizar os elementos que foram testados e reagiram.

15.5 Atribuir elementos testados a um grupo de teste



Informação!

Apenas os elementos no teste de passagem atual que foram testados podem ser atribuídos a um grupo de teste de passagem diferente.

Depois de concluir o teste de passagem, pode atribuir os elementos testados a um grupo de teste de passagem diferente (para o teste de passagem seguinte; por exemplo):

1. Selecione **Sair** a partir da barra de estado.
São apresentadas diversas opções de escolha no ecrã:
Selecione **Atribuir elementos testados ao grupo teste de passagem** para atribuir os elementos testados do teste de passagem atual a um grupo de teste de passagem para o teste de passagem seguinte:
É apresentada uma lista dos grupos de teste de passagem.
2. Selecione um grupo de teste de passagem na lista. Consulte *Percorrer listas, página 26* para obter informações sobre como percorrer uma lista.
São apresentadas duas opções de escolha no ecrã:
 - Selecione **Adicionar ao grupo teste de passagem** para atribuir os elementos testados do teste de passagem atual a um grupo de teste de passagem selecionado.
 - Selecione **Substituir grupo de teste** para substituir os elementos do grupo de teste de passagem selecionado pelos elementos testados no teste de passagem atual.

16 Manutenção – Histórico de eventos

No histórico de eventos, todos os dados relativos a eventos ou tipos de dispositivo específicos estão armazenados por ordem cronológica (data e hora). É possível definir filtros de modo a apresentar apenas dados específicos.

Para além de uma vista geral do menu, este capítulo contém informações sobre os seguintes tópicos:

- *Seleccionar filtros, página 72*
- *Definir filtros, página 72*
- *Alterar filtro, página 73*
- *Combinar vários filtros, página 73*
- *Funções da barra de estado, página 73*
- *Imprimir dados, página 73*

16.1 Seleccionar filtros

Estão disponíveis os seguintes filtros:

Filtro	Dados, filtrados por..
Sem filtro	Todos os dados
Mostrar tudo Apagar filtro	Apresentação de todos os dados, incluindo a especificação do número do evento, data, hora, número do elemento e tipo de mensagem. Os filtros existentes são apagados.
Período	Data de início, data de fim e hora
Tipos de eventos	Tipo de mensagem, tal como falha
Tipos de dispositivos	Tipos de dispositivos, tais como detectores
Gama de endereços	Gama de endereços no âmbito de um sistema
Comandos do utilizador	Campos de função seleccionados, tais como Reconhecer ou Reset .
Teste aos elementos	Dispositivos activados para o modo de teste

Se tiver definido um ou mais filtros, o campo **Alterar filtro** na barra de estado é realçado com uma cor escura.

16.2 Definir filtros

Para apresentar dados específicos, pode definir um filtro.

Exemplo:

Para apresentar apenas os dados armazenados relativamente a um evento específico, tal como uma falha:

1. No menu inicial, selecione **Manutenção**.
2. **Histórico de eventos**
3. Selecione o filtro **Tipos de eventos**.
É apresentada uma lista de todos os tipos de eventos.
4. Selecione um campo de lista; por exemplo, **Falha**.

Na barra de estado, o campo **Alterar filtro** tem um fundo preto. Consulte também *Alterar filtro, página 73*.

5. Selecione **Mostrar no histórico**.
É apresentada uma lista de todas as mensagens de falhas. Os eventos estão organizados por ordem ascendente, em função da data e hora.
As mensagens de falha estão numeradas por ordem cronológica. O número inicial indica a sequência de receção das mensagens de falha.

16.3 Alterar filtro

Em cada menu de filtro, é possível definir outro filtro utilizando a barra de estado:

1. Selecione **Alterar filtro** a partir da barra de selecção abaixo.
São apresentados os diversos filtros disponíveis.
2. Selecione um dos filtros apresentados.
É apresentada uma lista dos dados filtrados.

16.4 Combinar vários filtros

É possível definir vários filtros e apresentar todos os dados filtrados numa lista:

Para combinar o filtro **Tipos de dispositivos** com o filtro **Tipos de mensagens**:

1. Selecione **Manutenção** no menu inicial
2. **Histórico de eventos**
3. Selecione um filtro, por exemplo **Tipos de dispositivos**.
4. Selecione **Alterar filtro** a partir da lista de selecção.
5. Selecione os tipos de dispositivos pretendidos na lista apresentada.
6. Repita os passos de 4 a 5 até que todos os filtros pretendidos tenham sido seleccionados.

Para visualizar todos os dados filtrados dos filtros combinados:

7. Selecione **Mostrar resultado do filtro**.

16.5 Funções da barra de estado

São disponibilizadas as seguintes funções:



Para regressar à barra de estado da página inicial, pressione a tecla da "seta dupla" na barra de estado ou no teclado de membrana.

Alterar filtro

Se o fundo do campo estiver realçado com uma cor escura, significa que foi definido um filtro. Selecione este campo para definir um filtro diferente.

Ir para n.º

Introduza o número de um evento específico.
O evento com o número seleccionado é apresentado no início da lista.

Ir para dia

Introduza uma data.
São apresentados na lista todos os eventos com a data seleccionada.

Imprimir

Imprima a lista completa ou apenas uma parte.

Sair

Saia da área em questão e regresse à vista geral do menu **Manutenção**.

16.6 Imprimir dados


A lista completa ou uma parte específica da mesma pode ser impressa.

Para imprimir os dados apresentados numa lista:

1. Selecione **Imprimir** na barra de estado.
São disponibilizadas duas opções:
 - **Toda a lista:** é selecionada a lista completa.
Para imprimir a lista, continue com o passo 6.
 - **Definir limite:** especifique uma área específica da lista.As duas opções que se seguem encontram-se disponíveis para especificar a área da lista a imprimir:
 - Limitar o número de eventos, começando pelo evento mais recente.
 - Especificar uma área específica através da introdução dos números de evento.
2. Selecione **Definir limite**.
São apresentadas duas opções de escolha no ecrã:
3. Selecione a caixa de verificação que se encontra à frente de uma das duas opções:
 - **Número de eventos a imprimir a começar pelo último evento:**
Para imprimir, introduza um número específico de eventos, começando pelo evento mais recente.
 - **Números de eventos a imprimir:**
Para imprimir uma área em particular, especifique os números dos eventos.
É colocado um visto no campo de seleção.
4. Introduza os números pretendidos.
5. Selecione **OK** para confirmar os dados introduzidos.
É apresentada uma lista das impressoras disponíveis para seleção.
6. Selecione uma impressora.
7. Selecione **Imprimir**.
A lista é impressa.

Números de eventos

Para apresentar novamente os números dos eventos:

1. Selecione **Mostrar números de eventos**.
2. Para sair do ecrã, prima  .

17 Modo Dia e Modo Noite

Este capítulo contém informações sobre os seguintes tópicos:

- Alternar entre o modo dia e o modo noite
- Alterar a hora de reinício para o modo noite

A forma como o alarme recebido é processado depende do facto de o sistema estar definido para o modo dia ou noite; consulte *Alarme de incêndio, página 42*.



Atenção!




O modo noite é o nível de segurança mais elevado uma vez que todos os alarmes recebidos são encaminhados para estações externas.



Informação!

Dependendo do nível de segurança em questão, nem todos os detetores podem ser mudados para o modo dia.

Os símbolos seguintes da barra de estado mostram o modo do painel. No caso dos painéis ligados em rede, um ícone de combinação noite/dia é apresentado nos painéis em modo noite, se existir pelo menos um painel em modo dia na rede.

		Autónomo	Rede
	Modo noite	O painel está em modo noite	Todos os painéis ligados em rede pertencentes à rede estão no modo noite
	Modo dia	O painel está em modo dia	-
	Combinação noite/dia	-	O painel está no modo noite, mas existe pelo menos outro painel na rede no modo dia



Informação!

Tenha em atenção que após uma falha de transmissão, pode ser necessário sincronizar manualmente o modo dia/noite dos restantes painéis para que o modo atual seja apresentado corretamente.

17.1 Alternar entre o modo Dia e o modo Noite



Informação!

Dependendo da programação, o painel muda automaticamente do modo diurno para o modo noturno à hora previamente estabelecida.

Existem duas formas de alternar entre o modo dia e o modo noturno:

- Mudar através do menu
- Comutar através da barra de estado

Mudar através do menu

Dependendo do modo no qual o painel está ligado, é apresentado **Mudar para modo Dia** ou **Mudar para modo Noite** no menu inicial.

1. O painel está definido para o Modo Noite. Selecione **Mudar para modo Dia** para mudar para o Modo Dia.
2. Confirme a sua selecção com **Mudar para modo Dia**.
O painel muda para o modo Dia.
Para cancelar o procedimento, selecione **Cancelar**.

Se o painel estiver no Modo Dia, selecione **Mudar para modo Noite** para mudar para o Modo Noite.

Comutar através da barra de estado

O painel está no modo noite. Para comutar para o modo dia:

- ▶ Prima



- ▶ Selecione **Mudar para modo Dia** para confirmar o pedido ou **Cancelar** para cancelar a operação.

O painel está no modo dia. Para comutar para o modo noite:

- ▶ Prima



- ▶ Selecione **Mudar para modo Noite** para confirmar a selecção ou **Cancelar** para cancelar a operação.

17.2

Apresentar informações detalhadas

É possível, tanto em modo Dia como em modo Noite apresentar uma lista de todas as zonas lógicas do painel que estão actualmente activadas como modo Dia.

Para visualizar uma lista de todos os grupos de detectores em modo Dia

1. No menu inicial, selecione **Mudar para modo Dia** ou **Mudar para modo Noite**, dependendo do modo em que o painel está actualmente, ou selecione o ícone do "Modo Dia" ou do "Modo Noite" na barra de estado.
2. Selecione **Mostrar detalhes**.
É apresentada uma lista de zonas lógicas que estão activadas como modo Dia.

17.3

Alterar a hora de reinício para o modo Noite



Atenção!

Após o reinício do sistema devido a um corte de energia ou falha da bateria, é efetuado o reset da hora de reinício predefinida no FSP-5000-RPS.




Informação!

Dependendo da configuração, a hora de reinício pode ser alterada. Só é possível efetuar uma alteração para o dia atual. Só é possível efetuar uma alteração caso já tenha sido especificada uma hora para o dia atual no software de programação.

A hora de reinício pode ser alterada no modo dia ou noite.

Para alterar a hora para reset no modo noite:

- ▶ Na barra de estado, selecione



ou

No menu inicial, selecione **Mudar para modo Dia**.

1. Selecione **Alterar hora**.
2. Introduza os números necessários.
Selecione **OK** para confirmar a entrada ou **Cancelar** para cancelar a operação.
As entradas são confirmadas.

Para alterar a hora de reinício do modo dia para o modo noite:

1. Na barra de estado, selecione



2. ou

No menu inicial, selecione **Mudar para modo Noite**.

3. Selecione **Alterar hora**.
4. Introduza os números necessários.
Selecione **OK** para confirmar a entrada ou **Cancelar** para cancelar a operação.

18 Configuração

Este capítulo contém informações sobre os seguintes tópicos:

- *Endereço de nó físico (PNA/RSN), página 78*
- *Definir grupo, página 78*
- *Sensibilidade do detector, página 80*
- *Operador, página 80*
- *Renomear elementos, página 82*
- *Serviços de rede, página 82*
- *Informação geral, página 83*

18.1 Vista geral do menu

Configuração	->	Definir end de nó físico (PNA/RSN)	Definir grupos
		Sensibilidade do detector	Operador
		Renomear elementos	Informação Geral
		Serviços de rede	Sobre o...

18.2 Endereço de nó físico (PNA/RSN)

O endereço de nó físico (RSN) do painel é definido no firmware do painel quando liga o painel pela primeira vez; não existem interruptores rotativos mecânicos. Tem de ser idêntico ao endereço de nó físico configurado no software de programação. Tem de reiniciar o painel sempre que alterar o endereço de nó físico (RSN).

Para alterar o endereço de nó físico, introduza um número entre 1 e 64. Escolha **OK e reiniciar** para aplicar a alteração.

18.3 Definir grupo

Podem ser criados diferentes tipos de grupo através do software de programação FSP-5000-RPS:

Grupos de inibição, isolamento e teste de passagem, e grupos de entradas/saídas.

Cada grupo pode ser composto por um ou mais elementos.

Os grupos de entradas são compostos por vários detetores e/ou zonas lógicas; os grupos de saídas são compostos por dispositivos de sinalização e transmissão. Indique qual o grupo de entradas que ativa o grupo de saídas correspondente através do software de programação.

Pode utilizar o painel de controlo para levar a cabo as seguintes operações:

- Adicionar elementos ou remover elementos dos grupos.
- Mudar o nome dos grupos.

18.3.1 Adicionar ou apagar

Para adicionar elementos a um grupo ou remover elementos do mesmo:

1. No menu inicial, selecione **Configuração**.
2. **Definir grupos**
3. Selecione o tipo de grupo necessário.
São apresentadas duas listas diferentes.
4. Selecione uma lista; por exemplo **Por descrição**.
É apresentada uma lista dos vários grupos de entradas.
5. Selecione o campo de lista pretendido.

O campo de lista é marcado.

Pode seleccionar diversas opções:

- **Apg tudo:** apague todos os elementos do grupo de entradas seleccionado.
- **Mostr. / Alt.:** apresente todos os elementos do grupo de entradas seleccionado e apague elementos individuais.
- **Adic.:** apresente todos os elementos que ainda não foram atribuídos a qualquer grupo de entradas e adicione elementos individuais.
- **Cancelar:** cancele a operação.

Para alterar o nome do grupo de entradas, consulte Alterar nome.

Grupo de teste de passagem


Para apresentar os elementos de um grupo de teste de passagem e para adicionar ou apagar elementos, consulte *Grupos de teste, página 68*.

Função Alternar

É possível adicionar elementos novos e apagar elementos existentes em cada um dos submenus.

Quando um dos campos de função é seleccionado, o ecrã muda, sendo possível executar uma nova função.

Adicionar



Selecione este campo de função para adicionar um ou mais elementos novos.

Só serão apresentados os elementos que ainda não tenham sido atribuídos a qualquer grupo de entradas.

São apresentados várias categorias de elementos.

1. Selecione a categoria pretendida.
É apresentada uma lista de elementos.
2. Selecione um elemento.
O elemento é marcado.
3. Selecione **Adic.**
O elemento seleccionado é adicionado ao grupo.

Apagar



Selecione este campo de função para apagar um ou mais elementos.

Só são apresentados os elementos do grupo de entradas seleccionado.

1. Selecione um elemento.
O elemento é assinalado.
2. Selecione **Apagar.**
O elemento seleccionado é apagado do grupo.

Exemplo:

1. Selecione **Mostr. / Alt.**
Para apagar um ou mais elementos do grupo seleccionado:
2. Selecione um ou mais campos de lista.
Os campos de lista são marcados.
3. Selecione **Apagar.**
O elemento é apagado do grupo seleccionado. O campo de lista deixa de ser apresentado.

Para adicionar novos elementos:

1. Selecione **Novo**.
O ecrã muda. São apresentadas várias categorias de elementos com elementos que ainda não foram atribuídos a qualquer grupo de teste de passagem.
2. Selecione a categoria de elemento pretendida.
3. Selecione um ou mais campos de lista.
Os campos de lista são marcados.
4. Selecione **Adic..**
O elemento selecionado é adicionado ao grupo de teste de passagem selecionado.

Consultar

- *Percorrer listas, página 26*

18.3.2

Alterar nome

Para alterar o nome do grupo de entradas ou saídas:

1. Substitua o nome.
2. Selecione **OK**.
O novo nome é confirmado.

18.4

Sensibilidade do detector



Atenção!

É efetuado o reset automático da sensibilidade de um detetor de acordo com a predefinição. Quando é efetuado o reset do painel completo ou o detetor individual/zona lógica. Quando o detetor está a ser substituído

No software de programação FSP-5000-RPS, é possível atribuir duas sensibilidades diferentes aos detetores e às zonas lógicas: uma predefinição e uma definição alternativa.

É possível alternar entre a definição atual e a alternativa através do painel de controlo.

Para alterar a definição:

1. No menu inicial, selecione **Configuração**.
2. **Sensibilidade do detector**
São disponibilizadas várias listas. Selecione uma das listas de detetores ou zonas lógica disponibilizadas.
É apresentada uma lista de elementos. Dependendo da lista selecionada, introduza o número ou o nome do elemento no ecrã de pesquisa.
3. Selecione o campo de lista pretendido; neste caso, uma zona lógica.
São apresentadas duas definições: vê um visto no campo de seleção a seguir à definição ativa.
4. Selecione o campo de seleção da sensibilidade pretendida para o detetor.
É colocado um visto neste campo.
5. Selecione **OK** para confirmar a seleção ou **Cancelar** para cancelar a operação.
A sensibilidade selecionada para o detetor é confirmada para o mesmo.

18.5

Operador

Dependendo do facto de haver uma palavra-passe comum por nível de acesso ou uma palavra-passe diferente para cada utilizador, é disponibilizada uma das duas opções que se seguem:

Se houver uma palavra-passe comum por nível de acesso:

- **Alterar palavra-passe universal:** É possível configurar a mesma palavra-passe para cada nível de acesso no software de programação FSP-5000-RPS. Por exemplo, isto significa que todos os operadores que têm autorização de acesso para o segundo nível recebem a mesma palavra-passe. A palavra-passe para os níveis de acesso dois a quatro pode ser alterada.

Se houver uma palavra-passe diferente para cada utilizador:

- **Alterar dados do operador:** Altere a palavra-passe para um operador.
- **Definir palavra-passe:** Faça reset de uma palavra-passe de utilizador para a seguinte sequência numérica: 000000.



Informação!

A palavra-passe tem de conter, pelo menos, três dígitos.

18.5.1

Alterar palavra-passe

1. No menu inicial, selecione **Configuração**
2. **Operador**
3. **Alterar dados do operador**
É apresentada uma lista de todos os operadores.
4. Selecione o campo de lista pretendido.
5. Introduza uma nova palavra-passe. Volte a introduzir a nova palavra-passe no campo abaixo.
No ecrã, cada dígito da palavra-passe é indicado com um asterisco, para que mais ninguém veja a palavra-passe.
6. Selecione **OK** para confirmar os dados introduzidos ou **Cancelar** para cancelar a operação.
Os dados introduzidos são confirmados.

18.5.2

Alterar palavra-passe universal

1. No menu inicial, selecione **Configuração**
2. **Operador**
3. **Alterar palavra-passe universal**
4. Dependendo do nível de acesso cuja palavra-passe tem de ser alterada, selecione o campo da lista pretendido.
5. Introduza uma nova palavra-passe e volte a repeti-la no campo de baixo.
No ecrã, cada dígito da palavra-passe é indicado com um asterisco, para que mais ninguém veja a palavra-passe.
6. Selecione **OK** para confirmar os dados introduzidos ou **Cancelar** para cancelar o procedimento.
Os dados introduzidos estão confirmados.

18.5.3

Definir palavra-passe predefinida

1. No menu inicial, selecione **Configuração**
2. **Operador**
3. **Definir palavra-passe**
É apresentada uma lista de todos os operadores.
4. Selecione o campo de lista pretendido.
O campo de lista é marcado.
5. Selecione **Reset**.
É efetuado o reset da palavra-passe anterior do operador.

18.6 Renomear elementos

Para alterar o nome de um elemento:

1. No menu inicial, selecione **Configuração**.
2. **Renomear elementos**
É apresentada uma lista de todos os elementos.
3. Selecione o campo de lista pretendido.
É apresentado um ecrã de introdução de dados.
4. Introduza um novo nome.
5. Selecione **OK** para confirmar a entrada ou **Cancelar** para cancelar a operação.
É apresentado o evento com o novo nome na lista.

18.7 Serviços de rede

18.7.1 Ethernet

Pode modificar e activar as definições de rede (definições de IP, redundância de Ethernet) dos painéis e dos painéis repetidores de comando que estão ligados à rede através de uma ligação Ethernet em **Configuração - Rede**. Pode encontrar mais informações em *Ligação em rede via Ethernet, página 32*.

18.7.2 Alterar data/hora

Quando ligar o painel pela primeira vez, introduza a hora e a data atuais. A definição da data correta é um pré-requisito para ligar o painel ao servidor do RemotePortal.

Para obter mais detalhes, consulte *Alterar Data / Hora, página 84*.

18.7.3 Remote Services

As funcionalidades Remote Services Remote Connect, Remote Alert e Remote Maintenance oferecem uma ligação à Internet remota segura do AVENAR panel 8000/2000 ao RemotePortal. Para estes serviços, é necessário o gateway de rede segura para os Remote Services. Para obter instruções detalhadas sobre a configuração da ligação ao RemotePortal, consulte o Manual de ligação em rede.

Para configurar uma ligação ao Remote Portal da Bosch para ativar os Remote Services, efetue os seguintes passos:

1. Ligue o gateway de rede segura para Remote Services ao painel e ao ponto de acesso à Internet.
2. Aceda a **Configuração - Serviços de rede - Ethernet - Definições de IP**: introduza o endereço IP do painel. Marque a caixa de verificação **Utilizar definições de Ethernet**. Para obter mais detalhes, consulte *IP settings, página 32*.
3. Reinicie o painel removendo a alimentação ou utilizando o botão de reset.
4. Aceda a **Configuração - Serviços de rede - Alterar data / hora**. Introduza a data atual. Para obter mais detalhes, consulte *Alterar data/hora, página 82*.
5. Aceda a **Configuração - Serviços de rede - Remote Services - Remote ID**: Introduza o Remote ID (10 dígitos) através das teclas alfanuméricas do teclado. Para apagar uma entrada Remote ID, escolha **Limpar**. Confirme com **OK** e volte ao ecrã **Serviços de rede**. Para sair do ecrã sem guardar as alterações, selecione **Cancelar**.
6. O **System ID** é atribuído ao painel pelo Remote Portal. Geralmente, não é necessário alterá-lo. No caso de necessitar de o alterar, selecione **Alterar System ID**. Introduza o **System ID** através das teclas alfanuméricas do teclado.
7. Confirme com **OK** e volte ao ecrã **Remote Services**. Para sair do ecrã sem guardar as alterações, selecione **Cancelar**.



Informação!

Só altere o **System ID** se pretender reutilizar um **System ID** já existente.

18.8

Informação geral

Para apresentar informações importantes sobre a configuração válida do sistema:

1. No menu inicial, selecione **Configuração**.

2. **Informação Geral**

São apresentadas as seguintes informações:

- Configuração e informações adicionais a este respeito
- **Data**
- Versão da configuração (**Config. versão**)
- **Número**
- **Nome**
- **Endereço IP**
- **Âmbito**
- **País**
- **Fuso horário**
- **Nome do menu**

19 Outras funções

Este capítulo contém informações sobre os seguintes tópicos:

- *Alterar Data / Hora, página 84*
- *Palavra-passe principal, página 84*
- *Remote Services, página 85*
- *Alterar palavra-passe, página 86*
- *Realizar um teste de evacuação, página 86*
- *Contadores de alarmes, página 87*

19.1 Vista geral do menu

Outras funções	->	Alterar data / hora	Palavra-passe master
		Remote Services	Alterar palavra-passe
		Teste de evacuação	Contadores de alarmes

19.2 Alterar Data / Hora

Para alterar a data e a hora:

1. No menu inicial, selecione **Outras funções**.
2. **Alterar data / hora**
3. Toque no campo pretendido e introduza um novo valor.
4. Selecione **OK** para confirmar a entrada ou **Cancelar** para cancelar a operação.
Os novos valores da data e da hora são aceites no sistema.

19.3 Palavra-passe principal



Informação!

A palavra-passe principal permite utilizar todas as funções e alterar as palavras-passe e os nomes.

É apresentada uma das duas opções seguintes:

- Introduzir uma palavra-passe principal sem data de validade. Esta password não pode ser alterada e é disponibilizada pelo representante Bosch relevante mediante a respetiva solicitação.
- Introduzir uma palavra-passe principal válida durante um determinado período de tempo. Esta palavra-passe só é válida durante 24 horas. O painel de controlo pode emitir um número a pedido. Este número deve ser encaminhado para o departamento de suporte técnico. O departamento de suporte técnico pode depois atribuir uma palavra-passe válida durante 24 horas.

Após a palavra-passe ter sido introduzida, são apresentadas várias opções.

19.3.1 Introduza a palavra-passe principal sem data de validade

1. No menu inicial, selecione **Outras funções**
2. **Palavra-passe master**
3. Introduza a palavra-passe principal.
4. Selecione **OK** para confirmar a entrada ou **Cancelar** para cancelar a operação.
A palavra-passe principal é aceite e a sessão do operador é iniciada.
Pode agora alterar as palavras-passe dos utilizadores:
Selecione Alterar palavra-passe.
Podem ser disponibilizadas opções adicionais.

19.3.2

Introduza a palavra-passe principal válida durante 24 horas

Siga o procedimento abaixo para obter uma palavra-passe principal de 24 horas:
O painel de controlo emite um número a pedido. Encaminhe este número para o departamento de suporte pós-venda por telefone ou e-mail. Será fornecida uma palavra-passe válida durante apenas 24 horas.

1. No menu inicial, selecione **Outras funções**.
2. **Palavra-passe master**
3. **Criar número**
4. **Pedir palavra-passe**
É apresentado um número.
5. Comunique o número emitido pelo sistema ao departamento de suporte técnico.
6. Assim que tiver recebido a palavra-passe válida durante 24 horas do departamento de suporte técnico, selecione **Introduza a palavra-passe!**.
7. Introduza a palavra-passe.
A palavra-passe principal válida durante 24 horas é aceite e a sessão do utilizador é iniciada.

Alterar a palavra-passe

Para alterar palavras-passe, selecione **Alterar palavra-passe**.
Poderão ser fornecidas opções adicionais.

19.4

Remote Services

Ligação remota



Informação!

Se aceder a outro menu enquanto a ligação remota estiver ativa, **Teleserviço Activo** aparece no ecrã. Para remover o texto, toque no ecrã. A texto reaparecerá de 30 em 30 segundos enquanto a ligação remota estiver ativa.

Para criar uma ligação remota através do telemóvel:

- No menu inicial, selecione **Outras funções**.
- **Remote Connect**
- **Activ. chamada**
O sistema pode agora ser controlado remotamente. Mais tarde, a ligação é desligada.
- **Activo** é a indicação apresentada quando é estabelecida uma ligação.
Para desativar a ligação, selecione **Parar Remote Connect**.

Remote Maintenance

Para parar a transmissão de dados do Remote Maintenance:

- No menu inicial, selecione **Outras funções**.
- Remote Services
- Selecione **Bloquear Remote Maintenance**.
A transmissão de dados para o Remote Portal permanece parada até ao reinício seguinte do painel de controlo.
- Para desbloquear o serviço, selecione **Desbloquear Remote Maintenance**.



Informação!

O bloqueio/desbloqueio do Remote Maintenance é efetuado para todos os painéis da rede. Não pode bloquear/desbloquear este serviço apenas para um painel.

Remote Alert

Para parar a transmissão de mensagens do Remote Alert:

- No menu inicial, selecione **Outras funções**.
- Remote Services
- Selecione **Bloquear Remote Alert**.
A transmissão de mensagens para o Remote Portal permanece parada até ao reinício seguinte do painel de controlo.
- Para desbloquear o serviço, selecione **Desbloquear Remote Alert**.

**Informação!**

O bloqueio/desbloqueio do Remote Alert é efetuado para todos os painéis da rede. Não pode bloquear/desbloquear este serviço apenas para um painel.

19.5 Alterar palavra-passe

**Informação!**

Se todos os operadores com o mesmo tipo de autorização de acesso tiverem uma palavra-passe comum, esta função não poderá ser utilizada.

1. No menu inicial, selecione **Outras funções**
2. **Alterar palavra-passe**
É apresentada uma lista de todos os operadores.
3. Selecione o campo de lista pretendido.
4. Introduza a palavra-passe.
No ecrã, cada dígito da palavra-passe é indicado por um asterisco para que mais ninguém veja a palavra-passe.
5. Introduza uma nova palavra-passe e volte a repeti-la no campo abaixo.
6. Selecione **OK** para confirmar os dados introduzidos ou **Cancelar** para cancelar a operação.

19.6 Realizar um teste de evacuação

No decorrer de um teste de evacuação, são activados todos os sinalizadores.

**Atenção!**

Se for accionado um alarme real durante um teste de evacuação, este é anulado. O teste de evacuação só pode ser retomado quando o alarme for cancelado.

Para iniciar um teste de evacuação:

1. No menu inicial, seleccione **Outras funções** .
2. **Teste de evacuação**
3. Confirme **Iniciar evacuação** com **OK**.
É dado início ao teste de evacuação.

Para terminar o teste de evacuação, seleccione **Parar evacuação**.

Durante o teste de evacuação, são apresentados alarmes de incêndio, mensagens de erro e alarmes supervisionados.

Para alternar entre o ecrã de teste de evacuação e o ecrã de mensagem em questão, seleccione **Voltar ao ecrã de mensagens** ou **Voltar ao ecrã de evacuação** na barra de estado. Se, durante o teste de evacuação, tocar um alarme ou um alarme de supervisão/de falha, o painel reage conforme descrito na tabela que se segue:

	Alarme de incêndio	Alarme de falha/ supervisão
Os sinalizadores do teste de evacuação são desligados.	Sim	Não
O teste de evacuação é interrompido automaticamente.	Sim	Não
O ecrã muda para	Indicação de alarme	Indicação de falha
O teste de evacuação após o evento termina	Tem de ser reiniciado manualmente	Continuar

Não é possível seleccionar novas funções até o alarme de supervisão/de falha e/ou o teste de evacuação ter sido concluído:

19.7 Contadores de alarmes

Mostrar contadores vitalícios de eventos

Durante a vida útil do painel, as seguintes mensagens e condições de alarme são contadas localmente para cada painel (**Local**) e no âmbito de todos os painéis da rede ou um grupo de redes, dependendo da configuração (**Âmbito**):

- Alarme externo: todas as condições do alarme de incêndio que acionaram um dispositivo externo
- Alarme interno: todas as condições de alarme de incêndio que não acionaram um dispositivo externo (por exemplo, se o alarme ocorreu durante o modo dia)
- Alarme de manutenção: todas as mensagens de alarme dos detetores no modo de teste de passagem.

Para apresentar o número de mensagens e condições de alarme contadas até ao momento:

1. No menu inicial, seleccione **Outras funções**.
2. **Contadores de alarmes**

O número apresentado a seguir ao tipo de mensagem mostra o número de condições e mensagens contadas até agora para o painel individual (**Local**) e o total somado para todos os painéis na rede ou num grupo de redes, dependendo da configuração (**Âmbito**).



Informação!

O âmbito dos contadores depende da configuração do **Âmbito** do nó no software de programação FSP-5000-RPS. Se **Grupo** for definido, são contados os alarmes e as condições de todos os painéis num determinado grupo de redes, dependendo do endereço de nó lógico. Se **Rede** for definido, são contados todos os alarmes e condições de todos os painéis na rede.

Reset contadores

Pode repor a 0 o contador de alarme para determinados tipos de alarme.

Para repor os contadores de alarmes

1. No menu inicial, seleccione **Outras funções**.
2. **Contadores de alarmes**
3. Marque o contador de alarmes pretendido (p. ex. alarme externo)
4. Seleccione **Reset**.
5. Confirme a mensagem "**Atenção: O contador vai ser repostado**" com **OK** para repor o contador de alarmes a 0 ou seleccione **Cancelar** para cancelar o procedimento.
6. Reinicie o painel para visualizar os valores de reset.



Informação!

Para repor os contadores de alarmes, necessita de uma autorização de nível 4.

20 Reset

Neste capítulo pode encontrar informações sobre como reiniciar elementos. Durante o reset, os elementos selecionados são repostos de acordo com o respetivo estado inicial.

- **Tipo de evento:** Apresente uma lista de todos os tipos de mensagem. Pode ser feito o reset dos tipos de mensagem para todo o **Âmbito**.
- **Âmbito:** Consoante o **Âmbito** definido no FSP-5000-RPS, é feito o reset do painel atual, de todos os painéis de um grupo ou de todos os painéis da rede inteira.
- **Zona lógica**
- **Detector**
- **Este painel:** Todos os elementos do painel que não estejam em modo standby serão reiniciados



Informação!

Se **Âmbito** se refere a um painel, os campos da lista **Este painel** e **Âmbito** têm a mesma função.

20.1 Vista geral do menu

Reset	->	Tipo de evento	Âmbito
		Zona lógica	Detector
			Este painel

20.2 Reiniciar elementos

Para efetuar o reset de um detetor ou uma zona lógica, por exemplo:

1. No menu inicial, selecione **Reset**.
2. Selecione o elemento pretendido.
3. Selecione o detetor ou a zona.
4. Selecione os campos de lista necessários.
Os campos de lista são marcados.
É apresentada uma lista dos detetores ou zonas.
5. Selecione **Reset**.
É efetuado o reset dos elementos selecionados.



Informação!

Enquanto o processo de reset dos elementos estiver a decorrer, não será possível introduzir quaisquer outros dados.

Se um campo de lista estiver marcado com a letra R, significa que o processo de reset desse elemento ainda não foi concluído.

TEXTO	V
-------	---

Se não for possível efetuar o reset de um elemento, este continuará a ser apresentado na lista.

Concluído o reset dos elementos, é apresentado o ecrã em repouso.

Para efetuar o reset de um botão de alarme manual, utilize a tecla de reset ou substitua a janela de vidro.

Para efetuar o reset de um detetor automático: se ainda houver fumo na câmara de deteção, proceda à ventilação.

21 Controlo/Monitorização

Este capítulo contém informações sobre os seguintes tópicos:

- *Ativar retentor de porta, elemento de controlo ou HVAC, página 91*
- *Aceder ao elemento, página 91*
- *Função de pesquisa, página 92*

21.1 Vista geral do menu

Controlar monitorização	->	Ativar retentor de porta	Ativar AVAC
		Ativar elemento de controlo	Função de Procura
		Ir para o elemento	

21.2 Ativar retentor de porta, elemento de controlo ou HVAC

Pode ativar manualmente retentores de portas, elementos de controlo ou sistemas de climatização.



1. Prima **Controlar monitorização**
2. Prima o botão necessário (**Ativar retentor de porta, Ativar elemento de controlo** ou **Ativar AVAC**) para abrir uma lista com todos os elementos disponíveis do grupo necessário.



Informação!

O controlo individual de cada grupo só é possível para painéis de controlo com uma licença premium.

Prima o elemento necessário para iniciar ou parar de imediato a ativação deste elemento. Prima **Tudo ligado** para ativar todos os elementos ou **Tudo desligado** para parar a ativação de

todos os elementos em simultâneo. Utilize  e  para percorrer a lista. A cor de fundo das entradas dos elementos muda consoante o respetivo estado atual.

As cores de fundo dos elementos têm o seguinte significado:

- Vermelho: elementos que estão a ser controlados ativamente em caso de alarme
- Fúcsia: elementos que estão a ser controlados ativamente sem um alarme real
- Verde: elementos que não estão ativos
- Amarelo: elementos com falhas ou desativados, não é possível efetuar o controlo

21.3 Aceder ao elemento

Para procurar um elemento ligado ao sistema:

1. No menu inicial, seleccione **Procurar função / elemento**
2. **Ir para o elemento**

São fornecidas três listas diferentes.

3. Seleccione uma lista; por exemplo **Por descrição**.

É apresentada uma lista de detetores.

4. Seleccione o campo de lista pretendido.

Podem ser fornecidos campos de seleção diferentes para o elemento selecionado (por exemplo, **OK, Inibir**). Os dados apresentados dependem do seguinte:

- tipos de mensagem (p. ex., falha, alarme, etc.) passíveis de serem atribuídos ao elemento.
- o modo (p. ex., inibido, reset, etc.) em que se encontra o elemento selecionado.

21.4 Função de pesquisa

Para efetuar uma pesquisa:

1. No menu inicial, selecione **Controlar monitorização**
2. **Função de Procura**
É apresentada uma lista de todas as funções.
3. Selecione o campo de lista pretendido.
É apresentado o submenu da função selecionada.

22 Menu de arranque

Para aceder ao menu de arranque de um painel operacional:

1. Prima o botão para ligar/desligar brevemente para encerrar o painel.
Aguarde até que o painel fique totalmente encerrado.
2. Prima o botão para ligar/desligar brevemente para iniciar o painel.
3. Toque de imediato no ecrã tátil com o dedo e continue a tocar até abrir o menu de arranque.



Informação!

As funções que podem ser executadas através do menu de arranque destinam-se apenas a especialistas qualificados.

No menu de arranque, encontra as seguintes funções:

- Start: continue com o processo de arranque e saia do menu.
- Start with Default Configuration: prima para iniciar o painel com uma configuração predefinida codificada.
- Reset to Factory Settings: esta função não está atualmente implementada.
- Calibrate Touchscreen: para calibrar o ecrã tátil, prima o botão e siga as instruções apresentadas no ecrã. Se o ecrã tátil estiver totalmente descalibrado e tocar no botão não funcionar, toque no ecrã em qualquer posição durante, pelo menos, 4 segundos e solte. Ao soltar também inicia o processo de calibração.
- Update Firmware: atualize o firmware do painel através de um ficheiro num cartão SD. Copie o ficheiro SWU fornecido através da Extranet para um cartão SD e introduza-o na ranhura do cartão SD. Em seguida, prima Update Firmware.



Informação!

Certifique-se de que há apenas um ficheiro SWU disponível no cartão. Para que o novo firmware seja aplicado, prima o botão Toggle Firmware and Reboot.

- Toggle Firmware and Reboot: prima para utilizar o firmware que foi carregado através do cartão SD. Se já estiver a ser utilizado, também pode utilizar esta função para repor a versão anterior do firmware do painel.

Índice remissivo

A		
A mensagem de falha contém informações sobre:	50	
Aceder ao menu inicial	24	
Acionar manualmente o alarme	45	
Acionar verificação de ocorrência de incêndio	44	
Água	36	
Alarme de incêndio, reconhecer uma mensagem	43	
Alarme de incêndio, sinalização	42	
Alarme de supervisão	36	
Alarme, detector individual	40	
Alarme, número da mensagem	40	
Alarme, visualizar informações adicionais	41	
Alarme, zonas lógicas	39	
Alterar a entrada	29	
Alterar a hora de reset para o modo noite	76	
Alterar dados do operador	81	
Alterar data/hora	84	
Alterar o idioma do ecrã	10, 29, 30, 66	
Alterar palavra-passe	81, 86	
Alterar palavra-passe universal	81	
Âmbito	83	
Apagar números	29	
Apresentar grupos de elementos inibidos	53	
Ativar dispositivo de transmissão	67	
Ativar dispositivos de sinalização	43	
Ativar saídas	66	
Ativar silenciamento de dispositivos de sinalização	43	
Atraso para disparo de alarme	36	
Atribuir elementos testados a um grupo de teste de passagem	71	
Autorização de acesso	23, 24	
B		
Barra de estado	19	
Bloquear um elemento	52	
Botão para ligar/desligar	21	
C		
Calibrar o ecrã tátil	93	
Calor	36	
Campos da lista, estados	26	
CAN bus	61	
CAN ID	61	
Chamar o menu inicial	10	
Código do PCB	61	
Código do produto acabado	61	
Comando ping	63	
Configuração Ethernet	32	
Contadores de alarmes	87	
D		
Data de produção	61	
Definição de grupo	78	
Definições de IP	32	
Dependência de duas zonas	37	
Dependência entre dois detetores	37	
Desbloquear elementos	57	
Descrição, procurar por	28	
Desligar	21	
Diagnóstico	59	
Diagnóstico, Detalhes de Elementos.	59	
Diagnóstico, módulos	60	
Diagnósticos, Info p/ todos elem. num módulo	59	
Diagnósticos, Info. para grupo de elementos.	59	
Diagnósticos, Toda info. para um elemento	59	
E		
Ecrã em repouso	19, 30	
Ecrã tátil	18	
Endereçamento físico	30	
Endereçamento lógico	30	
Endereço de nó físico (RSN)	78	
Endereço IP	83	
Endereço MAC	61	
Estado de segurança	22	
F		
Falha, grupo de elementos	48	
Falha, sinais	51	
Fumo	36	
Fuso horário	83	
G		
Grupo de entradas, adicionar elementos	78	
Grupo de entradas, apagar elementos	78	
Grupo de entradas/saídas, alteração de nome	80	
Grupo de teste de passagem	79	
Grupos de teste	68	
Grupos de teste de passagem, adicionar elementos	68	
Grupos de teste de passagem, apagar elementos	68	
H		
Histórico de eventos, alterar filtro	73	
Histórico de eventos, definir filtro	72	
Histórico de eventos, filtro	72	
Histórico de eventos, filtros combinados	73	
Histórico de eventos, funções da barra de estado	73	
Histórico de eventos, imprimir dados	73	
Histórico de eventos, números de eventos	74	
I		
ID do painel	61	

Idioma predefinido	66	Número, procurar por	28
Incêndio	36	O	
Informações de suporte, serviço de suporte, endereço 20		Operador	80
Inibir detectores	46	P	
Inibir elementos	53	Painel repetidor, ecrã	34
Inibir/repór avisador sonoro	54, 67	Painel repetidor, operação	34
Iniciar o teste de passagem	70	País	83
Iniciar sessão	23	Palavra-passe principal	84
Interfaces	62	Palavra-passe, predefinição	23
Introdução rápida de texto e números	29	por descrição	25
Introduza a palavra-passe principal de 24 horas	85	por número	25
Introduzir a palavra-passe	23	por número (nome não visível)	25
Introduzir números	29	Portas Ethernet	62
Introduzir palavra-passe principal válida indefinidamente	84	Predefinir a palavra-passe	81
Introduzir texto	29	Predefinir palavra-passe	81
L		Procurar função/elemento	27
Ligar	21	Procurar, descrição do dispositivo	92
Lista, atribuir um modo	27	Procurar, elemento	91
Listas	25	Procurar, função	92
Listas, percorrer	26	R	
M		Realizar um teste de evacuação	86
Máscara de pesquisa	27	Rede	62
Memória intermédia de alarme	37	Reiniciar sinalizadores externos	43
Mensagem de alarme	38	Reiniciar, elementos	89
Mensagem de alarme, informações	40	Remote Maintenance	
Mensagem de alarme, sequência	39	Estado de Remote Maintenance	63
Mensagem de falha	48	Repór elementos	53
Mensagem de falha, informações adicionais	51	Repór grupos de elementos inibidos	53
Mensagem de falha, informações sobre grupos de elementos	49	Reset contadores	87
Mensagem de falha, reconhecer	48	Reset da mensagem de alarme	46
Mensagem de falha, reset	51	Reset, âmbito	89
Mensagem de falha, sequência	49	Reset, detetores	89
Mensagem de falha, última mensagem	50	Reset, este painel	89
Menu de arranque	93	Reset, tipo de mensagem	89
Modo dia	38, 75	Reset, zona	89
Modo Dia/Noite, apresentar informações detalhadas 76		RSN	22
Modo diurno/noturno, mudar	75	S	
Modo noite	38, 75	Selecionar o menu	24
Mostrar contadores vitalícios de eventos	87	Sensibilidade do detetor	80
Mudar de barra de estado	30	Silenciar avisador sonoro interno	43
Mudar nomes dos elementos	82	Sinais óticos/acústicos	38
N		Sistema de alarme por voz	
Nível de revisão do PCBA	61	Plena	65
Número de compilação	61	VAS por IP	65
Número de nó físico	62	T	
		Tabela de encaminhamento	62
		Tecla de função "Enter"	15
		Tecla de função "Seta dupla"	15

Tecla de função "Seta para a direita"	15
Tecla de função "Seta para a esquerda"	15
Tecla de função de início de sessão	15
Teclas de função	14
Teclas fixas	14
Tempo de início para investigar	45
Tempo para investigar	45
Tempo para reconhecimento	45
Terminar o teste	70
Terminar sessão	23
Teste ao sistema, apresentar os elementos que não foram testados	71
Teste ao sistema, apresentar os elementos testados	71
Teste de ecrã	61
Teste de LEDs	60
Teste de LEDs nos módulos	61
Tipos de alarme	36
V	
Verificação de alarmes	37, 44
Verificação de consistência	62
Verificar a autorização de acesso	24
Versão da configuração	83
Versão do software	61
Visão geral	83



Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Ring 5

85630 Grasbrunn

Germany

www.boschsecurity.com

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2020